



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0236 19

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Glass Cladding 佛沙場用預留碼(清黑油)

收件人：生統 / 王良

發件人：Eric Liu

日期：20/02/2019

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

銀同生產時，有部份黑油油在預留碼鐵枝上，
此會影響力學，請安排人員到佛沙場清理鐵枝上的黑油
謝謝！

請在 2019/ 02 / 25 前完成上列要求。

附： 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 楊
- () 質檢部 連附件 王 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件


傳遞編號：

HK0417/19

發件人簽署：

項目經理簽署：





黑油不應在鐵技上
請安排人員
到供沙廠
清理
鐵技上黑油

○

○

○