

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0394 / 19

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：趙門玉，FD 門 玻璃 BM (T5)(大貨)

收件人：Maggie/ 生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：17/04/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按 BM 訂購玻璃送地盤安裝用(T5) (趙門玉，FD 門)

請留意: A 版放行待定玻璃 (#343) TSC, 22/4 特層

謝謝！

請在 2019/ 05/ 15 前完成上列要求。

附： 2 頁玻璃 BM

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 X
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0925/19

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MTD Aluminium Fabricator Ltd. 地盤用玻璃B.M.表	工程號:	J837	計算:	陳俊梓	日期:	2019.3.9	送呈:	胡哥	計算參考數值/所屬位置 分格	註明: 分M0參考數據: (M0: 570分格沒有 7F-(5層), (M03: 900分格有26层)
	地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/利春媚	日期:	2019.3.17	副本:			
	項目類別:	T5座大貨SD門	批准:	趙門玉		570394A	A/C Code:			
BM編號: J837-SL-M01-S-GP02	修改版次:	總計玻璃面積 (平方米):		1733.61		此BM依據第四版施工圖計算				

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	單位	樓層	分屬類型	分格寬度	分格高度	MO1:	MO2:	MO3:	MO4:	MO5:	合計	每层
					7F,9F-15F(6層)	16F-23F(8層)									25-26F,28-32F(7層)	33F,35-41F(8層)	42F-48F以上不等				
343	A放行	G7-SD-519	G7	17.52	721.0	2386.0	24	41.29	T5CWC-1左上	C	22F-26F/28F-49F	SD推拉門	875.0	2625.0	0	2	7	8	7	24	1
345		G7-SD-521	G7	17.52	936.0	2386.0	24	53.60	T5CWA-3右	A	22F-26F/28F-49F	SD推拉門	1120.0	2625.0	0	2	7	8	7	24	1
344		G7-SD-520	G7	17.52	948.0	2386.0	24	54.29	T5CWC-1右上	C	22F-26F/28F-49F	SD推拉門	1132.0	2625.0	0	2	7	8	7	24	1
330		G7-SD-505	G7	17.52	986.0	2386.0	36	84.69	T5CWH-2	H	7F,9F-26F/28F-49F	SD推拉門	1170.0	2625.0	6	8	7	8	7	36	1
333		G7-SD-508	G7	17.52	986.0	2386.0	36	84.69	T5CWG-1	G	7F,9F-26F/28F-49F	SD推拉門	1170.0	2625.0	6	8	7	8	7	36	1
334		G7-SD-509	G7	17.52	986.0	2386.0	36	84.69	T5CWF-2	F	7F,9F-26F/28F-49F	SD推拉門	1170.0	2625.0	6	8	7	8	7	36	1
337		G7-SD-512	G7	17.52	986.0	2386.0	36	84.69	T5CWE-1	E	7F,9F-26F/28F-49F	SD推拉門	1170.0	2625.0	6	8	7	8	7	36	1
338		G7-SD-513	G7	17.52	986.0	2386.0	36	84.69	T5CWD-2	D	7F,9F-26F/28F-49F	SD推拉門	1170.0	2625.0	6	8	7	8	7	36	1
346						合計	252	573													

請注意: 以下尺寸為大玻璃，需另外分箱包裝

332		G7-SD-507	G7	17.52	1186.0	2386.0	36	101.87	T5CWG-2	G	7F,9F-26F/28F-49F	SD推拉門	1370.0	2625.0	6	8	7	8	7	36	1
335		G7-SD-510	G7	17.52	1186.0	2386.0	36	101.87	T5CWF-1	F	7F,9F-26F/28F-49F	SD推拉門	1370.0	2625.0	6	8	7	8	7	36	1
336		G7-SD-511	G7	17.52	1186.0	2386.0	36	101.87	T5CWE-2	E	7F,9F-26F/28F-49F	SD推拉門	1370.0	2625.0	6	8	7	8	7	36	1
339		G7-SD-514	G7	17.52	1186.0	2386.0	36	101.87	T5CWD-1	D	7F,9F-26F/28F-49F	SD推拉門	1370.0	2625.0	6	8	7	8	7	36	1
331		G7-SD-506	G7	17.52	1211.0	2386.0	36	104.02	T5CWH-1	H	7F,9F-26F/28F-49F	SD推拉門	1395.0	2625.0	6	8	7	8	7	36	1
329		G7-SD-504	G7	17.52	1221.0	2386.0	36	104.88	T5CWJK-1	JK	7F,9F-26F/28F-49F	SD推拉門	1405.0	2625.0	6	8	7	8	7	36	1
341		G7-SD-517	G7	17.52	1302.0	2386.0	12	37.28	T5CWC-1右下	C	7F,9F-21F	SD推拉門	1486.0	2625.0	6	6	0	0	0	12	1
326		G7-SD-501	G7	17.52	1361.0	2386.0	36	116.90	T5CWN-1	N	7F,9F-26F/28F-49F	SD推拉門	1545.0	2625.0	6	8	7	8	7	36	1
327		G7-SD-502	G7	17.52	1361.0	2386.0	36	116.90	T5CWM-2	M	7F,9F-26F/28F-49F	SD推拉門	1545.0	2625.0	6	8	7	8	7	36	1
328		G7-SD-503	G7	17.52	1361.0	2386.0	36	116.90	T5CWL-1	L	7F,9F-26F/28F-49F	SD推拉門	1545.0	2625.0	6	8	7	8	7	36	1
342		G7-SD-518	G7	17.52	1361.0	2386.0	36	116.90	T5CWA-3左	A	7F,9F-26F/28F-49F	SD推拉門	1545.0	2625.0	6	8	7	8	7	36	1
340		G7-SD-515	G7	17.52	1386.0	2386.0	12	39.68	T5CWC-1左下	C	7F,9F-21F	SD推拉門	1570.0	2625.0	6	6	0	0	0	12	1
346						合計	384	1161													
347						总计	636	1734													

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. 地盤用玻璃B.M.表	工程號:	J837	計算:	陈俊桦	日期:	2019.3.9	送呈:	胡哥	計算參考數值/所屬位置 分格	註明: 分MO參考數據: (MO: 570分格沒有7F-(5層), (MO3: 900分格有26层)											
	地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/利春媚	日期:	2019.3.17	副本:														
	項目類別:	T5座大貨SD門	批准:	趙門玉			A/C Code:														
BM編號: J837-SL-M01-S-GP02	修改版次:	總計玻璃面積 (平方米):		1733.61		此BM依據第四版施工圖計算															
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	單位	樓層	分屬類型	分格寬度	分格高度	MO1:	MO2:	MO3:	MO4:	MO5:	合計	每层
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)									7/9F-15F(6層)	16F-23F(8層)	25-26F,28-32F (7層)	33F,35-41F (8層)	42F-48F以上不等		
加工注意事項/玻璃類型描述: 1).本表中之清片玻璃是 信義 原片, 藍片玻璃是藍欣原片 2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。 3).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護, 用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。 4).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層, 以便識別。 5) 請留意各座樓層不包括: MO1: 6/F,13,14/F, 24/F, MO3: 27/F(只有死牆位置有計算), MO4: 34/F, MO5:44/F (G1)10 mm THK. TEMPERED BLUE GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (INNER) --- (D18110173) (G3)- 10 mm THK. Heat Strengthen BLUE GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED GLASS (INNER) --- (D18110173) (G4)- 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (SPANDREL GLASS) --- (D18070395) (G6)- 8 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS (SPANDREL GLASS) --- (D18070395) (G7) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+1.52PVB + 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS (INNER)--- (D18110174)																					