



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1025 / 18 修改版次： -
 工程編號：J - 837 工程名稱：觀塘裕民坊
 工程項目：幕牆 確認企料修鐵碼做法
 收件人：生統 發件人：Eric Liu 日期：12/12/2018

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

現確認企料修鐵碼做法，如附件示

(樣板層及大堂同樣做法)

1. 用 140X40X6mm 鋁巴
2. 企料開 M5 平頭孔，修鋁巴固定用
3. 修鐵碼的螺母不修太緊，方便現場拆出較碼用

永林：加工圖請按此修改，謝謝。

謝謝！

請在 2018. 12. 12 前完成上列要求。

附：* 2頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 (/) 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件 梅
 (/) 質檢部 玉良 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (/) 工程部地盤科文 連附件 楊榮輝
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1897 / 18

項目經理簽署：

修鐵石專用鉛巴做法



