



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1226 / 19

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 廠用背板隔熱棉插(補數)

收件人：Maggie / 生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：18/11/2019

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按 BM 訂購隔熱棉插供廠組裝用

A 版: 取消此 EI

謝謝！

請在 2019/ 11 / 29 前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 □ 連附件 () 技術部 連附件 *謝梅* () 生產部 □ 連附件 () 機械設計部 □ 連附件
 () 採購部 □ 連附件 () 生產統籌部 □ 連附件
 () 質檢部 □ 連附件 () 會計部 □ 連附件 () 報關組 □ 連附件 () 其他 楊榮輝 □ 連附件

分發其他分判：

- () 王禮秋 □ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 □ 連附件 () 會計部 □ 連附件 () 統籌部 □ 連附件 () 工程部地盤科文 □ 連附件
 () 採購部 □ 連附件 () QS 部 □ 連附件 () 維修部 □ 連附件 () 其他 _____ □ 連附件

傳遞編號：

HK 2350 /19

發件人簽署：

項目經理簽署：