



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1295 / 20

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 生窗保護方案

收件人：生統 / 永林 / 王良

發件人：Eric Liu

日期：20/03/2020

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按附圖標示，做生窗保護

A 版 <sup>①</sup>因保護膠紙阻試水，按圖示，保護膠紙需改離邊 10mm

謝謝！ <sup>②</sup> 四邊要做 2寸 白膠紙

請在 2020 / 03 / 28 前完成上列要求。

附：3 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件 永林    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) 生產統籌部  連附件 梅  
 ( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    ( ) 其他 楊榮輝  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件 何奇/何奇  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK0387 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

Eric Liu  
PPZ

未改



10mm  
\*  
I

10mm

① 高阻透 10mm

② 对自胶纸

四边  
同样

室外面

改样



10mm

10mm

① 四邊同樣高自造10mm

室內面

② 跟室外面  
四邊做2寸白膠紙

2寸白膠紙  
↓