

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1650 / 20

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 吊趟路軌用膠介子 (地盤)

收件人：林哥

發件人：Eric Liu

日期：14/05/2020

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按 BM 訂購吊趟路軌用膠介子送地盤

因不加膠介子有電流，早前地盤已試膠介子樣辦可用，現訂購大貨

A 版:按地盤實際使用效果，有 2000 粒已訂胡哥款，餘下 8000 粒改用基訂購款

謝謝！

請在 2020 / 05 / 29 前完成上列要求。

(15外圍)  
8內圍

(16外圍)  
8內圍

附：1 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    永林    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件    梅  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 楊榮輝  連附件


分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	J-837	計算:	日期:	送呈: Jason哥
	觀塘裕民坊	核對:	日期:	副本:
廠用配件B.M.表	幕牆 - 大樓	批准:	日期:	
BM編號:	吊趟	EI1650A		此B.M依據 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色/材質	實用	後備	總數	單位	備注
1	A 減少		胡哥款	15外圍, 8內圍 膠介子	黑色	2000		2000	枚	配合螺絲修吊趟路軌用
2	A 新增		基款	16外圍, 8內圍 膠介子	黑色	8000		8000	枚	配合螺絲修吊趟路軌用



內圍直徑 8