



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1913 / 20

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 隔音窗 生窗玉拉手樣板+加力鋁巴

收件人：楊榮輝 / 永林 / 琅

發件人：Eric Liu

日期：04/06/2020

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

隔音窗拉手需加固，現場開關時拉手又有彎曲問題輝哥：請提供 5 隻生窗玉拉手(2026-001A)送香港 1/F，不做任何修改永林：請按附圖，拉手叉位加件鋁片，3mm 厚，要修螺絲，在廠用拉手計算尺寸，提供加回鋁巴加工圖

謝謝

王良：請在廠測試隔音窗玉開關，並按此方案測試（加力鋁巴）請在 2020 / 06 / 06 前完成上列要求。

附： 1 頁

以上項目為：

 原合約工程包
 原合約工程加 / 減賬
 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | 永林 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | 梅 | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | 楊榮輝 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 | 炳哥、有哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 1046 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

Dr. 2016
3mm

修
理
后

