



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2911 / 21

修改版次：C

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：窗仔 T1-49D 廚房窗及 T2-46M 廳窗仔(補)

收件人：生統

發件人：Eric Liu

日期：09/03/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

C 版：因窗尺寸修改，原 18 寸扇撐不能安裝，改用 14 寸扇撐。窗框連扇撐包裝散出，由地盤組裝

B 版：修改 T1W-D-2 加工圖尺寸，另提供四邊平腳示意圖

A 版：修改 T1W-D-2 窗仔，窗框頂橫料不用中橫，改用頂橫料

地盤裝玻璃

請按加工圖生產鋁窗送地盤安裝用 (現場覆尺套框安裝)

現場平水不付，需補窗現場更換，已有 WI15115(見附件)

謝謝

請在 2021/03/15 前完成上列要求。

附:-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (/) 工程部地盤科文 連附件 炳哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 458 /21

發件人簽署： 4

項目經理簽署：