



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1882 / 18

修改版次：

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：佛沙窗大貨 (百葉鋁角)

收件人：生統

發件人：Bessie

日期：02/11/2018

□要求提供 / □確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

1. 現確定所有佛沙窗的百葉擋水鋁角不用收螺絲，啣膠便可，^{圖定}_____ 附頁。
2. 請廠派人到中威把已出貨的佛沙窗百葉玉拆下，待中威倒石後我廠人員才把百葉玉裝上。
3. 另確定現正生產的佛沙窗不用裝百葉玉，百葉玉要包裝好送到中威，待中威倒石後我廠人員才把百葉玉裝上。
4. 如有佛沙窗未出貨但已安裝百葉玉，煩請把百葉玉拆下並包裝好送到中威，待中威倒石後我廠人員才把百葉玉裝上。

請在_____前完成上列要求。

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件
- (✓) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

Handwritten: HIC 1674/4

只供參考

EG-DWG1

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號 J837	拆圖 陳俊賢	2018.08.15
	地盤 觀塘裕民坊	復核 謝永林	2018.08.20
名稱 50佛沙窗	顏色 EG-DG-S332054 (3層)	批准	圖正

百葉背板地盤配孔

#8*1/2圓頭錫牙 此節角不用收螺絲，呷膠便可

注：
 (1) 玻璃線碼端企。
 (2) 生窗底料需開長方形去水孔。
 (3) 窗玉搭位6mm
 (4) 滴水線比窗玉每頭長1mm。
 (5) S.H窗採用東城多點鎖，S.H窗需裝窗扣1隻/玉。
 (6) SH窗需裝3端扣碼。
 (7) SH窗用東城推2021A扇撐定窗玉絲不鏽鋼加力巴特別款。
 (8) 框橫料兩端需切1X2mm切口打磨
 (9) 百葉玉高/寬兩頭各縮1mm。
 (10) 百葉背板由地盤配孔裝配。

序號	料號	名稱	出荷	長度 (mm)	支/幅	加工說明	加工細則				
							頂	底	mm		
1	X845990	邊企料		1385.0	2		頂留	10	mm		
2	X846010	窗框頂橫	避位	562	1		底留	10	mm		
3	X846030	窗框底橫	避位	554	1		企料底部開避位		mm		
4	X846080	窗框中橫	避位	562	1		底橫料防水巴鋸去		mm		
							水線孔在企料-----	頂	底		
							安裝扣碼	TC903			
							多點鎖芯型號:	東城2035B 鎖盒			
							手柄型號:	2017-MD			
							限位撐型號:				
							T窗最大的開度:				
							窗玉搭位數:	6mm			
							窗款	寬度	高度	隻/幅	撐長
							SHL	560.0	1100.5	1	14"
							百葉玉用料				
序號	料號	名稱	出荷	長度 (mm)	支/幅	加工說明					
1	ME0002318	百葉玉鋁巴	避位	191.5	2						
2	X843331	百葉片	避位	540.0	3						
3	X844890	托角	直口	540.0	1						
							窗玉用料				
序號	料號	名稱	出荷	長度 (mm)	支/幅	加工說明					
1	X846540	窗玉企	45°斜口	1100.5	2		大圖版次	本圖版	B H		
2	X846540	窗玉橫	45°斜口	560.0	2		日期	10月31日			
3	X846550	窗玉玻璃線企	直口	1036.5	2		窗号	寬度 (W)	高度 (H)	幅数	樓層數
4	X846550	窗玉玻璃線橫	直口	464.0	2		T1W-B-2	600	1365.0	25	12F-41F
							T1W-L-2	600	1365.0	25	12F-41F
							T2W-E-2	600	1365.0	25	12F-41F
							T3W-L-2	600	1365.0	25	12F-41F
							T5W-B-2	600	1365.0	25	12F-41F
							圖號	T1W-B-2			