



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9933 / 18

修改版次：B

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：後裝窗大貨(T1-T5)

收件人：生統

發件人：Bessie

日期：20/11/2018

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

現確定所有後裝窗的百葉擋水鋁角不用收螺絲，啣膠便可，見附頁。

如生統需要更改後的加工圖，煩請永林幫忙提供，謝謝！

請在_____前完成上列要求。

(大圖更新後會發給永林/梅)

附：2 頁圖登，36 頁加工圖

以上項目為：

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <u>楊榮輝</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

分發香港各部門：

- | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 177718

發件人簽署：

項目經理簽署：

此更改適用於E/9933所有後裝窗
附圖

EG-DWG1

<p>美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.</p>	工程號	J837	拆圖	謝永林	2018.11.08
	地盤	觀塘裕民坊	復核	謝永林	2018.11.10
名稱	50後裝窗	顏色	EC-DG-S332054 (3塗)	批准	

百葉背板地盤配孔

依圖E/9626/新增資料, 修改寬度

收托角 (在廠配裝, 兩頭EQ間距小於300C/C)

百葉配孔示意圖

OUTSIDE

注:

- 玻璃撞模碰企.
- 生窗底料需開長方形去水孔.
- 窗玉搭位6mm
- 滴水線比窗玉每頭長1mm.
- S.H.窗採用東城多點鎖, S.H.窗需裝窗掛(雙/單)
- SH窗需裝3組扣碼.
- SH窗用東城產2021A窗撐定, 窗玉裝不銹鋼加力巴待制款.
- 框橫料兩端需切X2mm切口打膠
- 百葉玉高/寬兩頭各縮1mm.
- 百葉背板在地盤裝配裝
- 生/梗/百葉窗底部兩邊裝三角叉防水角.

序號	料號	名稱	出荷	長度 (mm)	支/幅	加工說明	加工細則
1	X846370	邊企料		1373.0	2		頂留 15 mm
2	X846390	生頂橫	避位	447	1		底留 13 mm
3	X846400	生底橫	避位	439	1		企料底部開避位 mm
4	X846080	上生下生中橫	避位	447	1		底橫料防水巴鋸去 mm

水線孔在企料-----	頂	底
安裝扣碼	TC903	
多點鎖芯型號:	東城2035B 鎖盒	
手柄型號:	2017-MD	
限位撐型號:		
T窗最大的開度:		
窗玉搭位數:	6mm	

窗款	寬度	高度	隻/幅	撐長
SHL	445.0	1098.5	2	14"

新噴

此頁只供參考

百葉玉用料

序號	料號	名稱	出荷	長度 (mm)	支/幅	加工說明
1	ME0002318	百葉玉鋁巴	避位	196.5	2	
2	X843331	百葉片	避位	425.0	3	
3	X844890	百葉頂托角	直口	425.0	1	

窗玉用料

序號	料號	名稱	出荷	長度 (mm)	支/幅	加工說明
1	X846540	窗玉企	45°斜口	1098.5	2	
2	X846540	窗玉橫	45°斜口	445.0	2	
3	X846550	窗玉玻璃線企	直口	1034.5	2	
4	X846550	窗玉玻璃線橫	直口	349.0	2	

大圖版次	本圖版	A		
	日期	15/11/18		
窗號	寬度 (W)	高度 (H)	幅數	樓層數
T1W-G2	465	1345.0	39	6-26 28-50F
圖號	T1W-G2A			