



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI /1801

修改版次：A

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：廠用玻璃 BM 和加工圖(幕牆樣板)

收件人：羅小姐

發件人：Leung Hin Wai

日期：21/05/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附頁訂貨，交廠。 更新玻璃BM
不需要 Heat Soak Test

請在 6月中 前完成上列要求。

附： 1+2頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ()生產技術總監 連附件 ()技術部 連附件 ()生產部 連附件 ()機械設計部 連附件
 ()採購部 連附件 ()生產統籌部 連附件
 ()質檢部 連附件 ()會計部 連附件 ()報關組 連附件 ()其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- ()行政部 連附件 ()會計部 連附件 ()統籌部 連附件 ()工程部地盤科文(柄) 連附件
 ()採購部 連附件 ()QS 部 連附件 ()維修部 連附件 ()其他 _____ 連附件

傳遞編號： H/K 0896

發件人簽署： [Signature]
項目經理簽署： [Signature]

12/6 第一頁
訂貨單

美特鋁質有限公司 MTC Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J851	計算: 謝永林	日期: 2020.04.30	送呈: 施哥						
廠用玻璃B.M.表		地盤名稱: VMU幕牆	核對: 青衣明綯匯	日期: 2020.05.04	副本:						
BM編號: 851-CW-M01-F-GP001		項目類別: VMU幕牆	批准: Size	日期:	A/C Code:						
修改標示		修改版次:	總計玻璃面積 (平方米): 29.49								
序號	玻璃圖號	顏色與類型	玻璃尺寸		折圖詳見	計算參考數值/所屬位置分格			樓層	備註	
			厚度 (mm)	數量 (塊)		總面積 (平方米)	分類類型	分格寬度			分格高度
13	GL01-1	玻璃編號: GL01	28.0	4	745.0	642.5	GL01	梗窗	672.5	800.0	17F, 18F
14	GL01-2	三鑫 Sample Code : D19110483 室外8mm半強化 + 12mm air + 室內8mm強化IGU玻璃	28.0	2	2215.0	777.5	GL01	梗窗	807.5	2270.0	17F, 18F
15	GL01-3		28.0	2	2215.0	577.5	GL01	梗窗	607.5	2270.0	17F, 18F
16	GL01-4		28.0	2	745.0	680.0	GL01	轉角梗窗	817.5	800.0	17F, 18F
17	GL01-1a		28.0	4	1417.0	642.5	GL01	SH生窗	672.5	1470.0	17F, 18F
18	GL01-4a		28.0	2	1417.0	680.0	GL01	轉角SH生窗	817.5	1470.0	17F, 18F
19			小計: 16								
20	GL01A-5	玻璃編號: GL01A 沒有三鑫 Sample Code 室外8mm半強化 + 12mm air + 室內10mm強化IGU玻璃	30.0	2	2215.0	1155.0	GL01A	轉角梗窗	1292.5	2270.0	17F, 18F
21			小計: 6								
1	GL04-1	玻璃編號: GL04	12.0	2	825.0	642.5	GL03	梗窗	672.5	880.0	17F
2	GL04-2	三鑫 Sample Code : D20010212 Low Iron Clear 12mm 半強化 (白色) 烤漆單片玻璃	12.0	1	825.0	777.5	GL03	梗窗	807.5	880.0	17F
3	GL04-3		12.0	1	825.0	577.5	GL03	梗窗	607.5	880.0	17F
4	GL04-4		12.0	1	825.0	680.0	GL03	轉角梗窗	817.5	880.0	17F
5	GL04-5		12.0	1	825.0	1155.0	GL03	轉角梗窗	1292.5	880.0	17F
6			小計: 6								
7	GL03A-1	玻璃編號: GL03	12.0	2	825.0	642.5	GL03A	梗窗	672.5	880.0	19F
8	GL03A-2	三鑫 Sample Code : D20010211 12mm 半強化 灰片 單片玻璃	12.0	1	825.0	777.5	GL03A	梗窗	807.5	880.0	19F
9	GL03A-3		12.0	1	825.0	577.5	GL03A	梗窗	607.5	880.0	19F
10	GL03A-4		12.0	2	825.0	680.0	GL03A	轉角梗窗	817.5	880.0	18F, 19F
11	GL03A-5		12.0	2	825.0	1155.0	GL03A	轉角梗窗	1292.5	880.0	18F, 19F
12			小計: 8								
22	GL07-1b	玻璃編號: GL07	12.0	4	230.0	552.5	GL07	欄河	672.5	230.0	頂底精磨邊
23	GL07-4b	三鑫 Sample Code : D19110488 12mm Clear 強化單片玻璃	12.0	2	230.0	522.0	GL07	轉角欄河	817.5	230.0	頂底精磨邊
24			小計: 6								
25			總計: 38								

加工注
 意事
 項:

- 1) 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。
- 2) 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角(除了GL07-1b和GL07-4b)，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
- 3) 本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸PK白膠紙做雙面加面加面保護處理。
- 4) 本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層，以便識別。
- 5) 所有強化玻璃入爐以寬度進入

16/ 第二頁
此BM只供參考
請按第一頁訂貨

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J851	計算: 譚林輝	日期: 2020.04.30	送呈: 施哥							
廠用玻璃B.M.表		地盤名稱: VMU幕牆	核對: 日期: 2020.05.04	副本:								
廠用玻璃B.M.表		項目類別: VMU幕牆	批准: Size	日期:	A/C Code:							
BM編號: 851-CW-M01-F-GP001		修改版次:	總計玻璃面積 (平方米): 29.49		此BM根據E11622A資料計算							
修改 標示	玻璃圖號	顏色與類型	玻璃尺寸		折圖詳見	計算參考數值/所屬位置分格			樓層	備註		
			厚度 (mm)	寬度 (W mm)		高度 (H mm)	數量 (塊)	總面積 (平方米)			分類類型	分格寬度
	GL01-1	玻璃編號: GL01	28.0	642.5	745.0	4	1.91	梗窗	672.5	800.0	17F, 18F	
	GL01-2	三鑫 Sample Code : D19110483	28.0	777.5	2215.0	2	3.44	梗窗	807.5	2270.0	17F, 18F	
	GL01-3	室外8mm半強化 + 12mm air + 室	28.0	577.5	2215.0	2	2.56	梗窗	607.5	2270.0	17F, 18F	
	GL01-4	內8mm強化IGU玻璃	28.0	680.0	745.0	2	1.01	轉角梗窗	817.5	800.0	17F, 18F	
	GL01-1a		28.0	642.5	1417.0	4	3.64	SH生窗	672.5	1470.0	17F, 18F	
	GL01-4a		28.0	680.0	1417.0	2	1.93	轉角SH生窗	817.5	1470.0	17F, 18F	
			小計:			16	14.50					
	GL01A-5	玻璃編號: GL01A 沒有三鑫 Sample Code 室外8mm半強化 + 12mm air + 室 內10mm強化IGU玻璃	30.0	1155.0	2215.0	2	5.12	轉角梗窗	1292.5	2270.0	17F, 18F	
21												
	GL04-1	玻璃編號: GL04	12.0	642.5	825.0	2	1.06	梗窗	672.5	880.0	17F	
	GL04-2	三鑫 Sample Code : D20010212	12.0	777.5	825.0	1	0.64	梗窗	807.5	880.0	17F	
	GL04-3		12.0	577.5	825.0	1	0.48	梗窗	607.5	880.0	17F	
	GL04-4	Low Iron Clear 12mm 半強化 (白	12.0	680.0	825.0	1	0.56	轉角梗窗	817.5	880.0	17F	
	GL04-5	色焗漆)單片玻璃	12.0	1155.0	825.0	1	0.95	轉角梗窗	1292.5	880.0	17F	
			小計:			6	3.69					
	GL03A-1	玻璃編號: GL03	12.0	642.5	825.0	2	1.06	梗窗	672.5	880.0	19F	
	GL03A-2	三鑫 Sample Code : D20010211	12.0	777.5	825.0	1	0.77	梗窗	807.5	880.0	19F	
	GL03A-3		12.0	577.5	825.0	1	0.57	梗窗	607.5	880.0	19F	
	GL03A-4	12mm 半強化 灰片 單片玻璃	12.0	680.0	825.0	2	1.12	轉角梗窗	817.5	880.0	18F, 19F	
	GL03A-5		12.0	1155.0	825.0	2	1.91	轉角梗窗	1292.5	880.0	18F, 19F	
			小計:			8	5.43					
	GL07-1b	玻璃編號: GL07	12.0	552.5	230.0	4	0.51	擺河	672.5	230.0	17F, 18F	頂底精磨邊
	GL07-4b	三鑫 Sample Code : D19110488 12mm Clear 強化單片玻璃	12.0	522.0	230.0	2	0.24	轉角擺河	817.5	230.0	17F, 18F	頂底精磨邊
			小計:			6	0.75					
			總計:			38	29.49					
25												

加工注
 1) 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm。
 2) 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角(除了GL07-1b和GL07-4b), 而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
 3) 本表中所有玻璃成品均需做雙面保護, 用透明靜電膠紙加四周一寸PK白膠紙做雙面加固保護處理。
 4) 本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層, 以便識別。
 5) 所有強化玻璃入爐以寬度進入