

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1813 / 20

修改版次：G

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：廠用配件 BM(幕牆位置)第二批

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：29/12/2020

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

因應廠要求(見 12 月 29 日廠微信), 改訂 $\phi 8$ 白色海綿棒.

請在 31/12/2020 前完成上列要求。

附：

1+ 2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 *抄軍*
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 *小羅* 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2969 / 20


發件人簽署：

YC

項目經理簽署：

CP

EL1813 'G'



美特铝业有限公司
Mei Te Aluminium Fabricator Ltd.

工程号: J-851
物料名称: TYJ90
项目类别: 单元幕墙
修改版次: 批准:

日期: 12/5/2020
日期: 16/5/2020
日期: 16/5/2020
送呈: 陈哥
副本: 此BOM表包含PMU, VMU零件
此BOM表按 2020/04/08 派工图纸资料计算

商用配件BOM表


BM编号	修改内容	配件图号	物料编号	配件名称	颜色	量用	损耗	数量	单位	备注
851-WJ-M01-F-HP03										
1				8x6mm(H)双面贴	黑色	7500		7500	米	12mm玻璃用
2				15x6mm(H)双面贴	黑色	1500		1500	米	12mm玻璃用
3				18x6mm(H)双面贴	黑色	6500		6500	米	12mm玻璃用
4				20x6mm(H)双面贴	黑色	2300		2300	米	12mm玻璃用
5				8x11mm(H)双面贴	黑色	200		200	米	29mm玻璃用
6				8x12mm(H)双面贴	黑色	4000		4000	米	28mm玻璃用
7				8x10mm(H)双面贴	黑色	3500		3500	米	30mm玻璃用
8				20mm海棉棒	白色	25000		25000	米	178# / 组
9				DC983 结构胶	黑色	4800		4800	支	300ml/支
10				DC791 防水膠	白色	3000		3000	支	300ml/支
11				隔热棉(带有纸面)	深灰色	5000		5000	块	1.2Mx0.6Mx50mm厚 (全向超胶层间位)
12				隔热棉(无纸面)	深灰色	2500		2500	只	修模热棉
13				隔热棉(有纸面)	深灰色	16000		16000	只	20mm/卷
14				隔热棉(有纸面)	深灰色	1500		1500	卷	1.25Mx200M一卷
15				隔热棉(有纸面)	深灰色	60		60	卷	23m/卷 (包V.F及出货包装)
16				隔热棉(有纸面)	深灰色	300		300	卷	23m/卷 (包V.F及出货包装)
17				隔热棉(有纸面)	深灰色	400		400	卷	23m/卷 (包V.F及出货包装)
18				隔热棉(有纸面)	深灰色	600		600	卷	23m/卷 (包V.F及出货包装)
19				隔热棉(有纸面)	深灰色	800		800	卷	23m/卷 (包V.F及出货包装)
20				隔热棉(有纸面)	深灰色	26		26	卷	规格1.5米x200米/卷 (20卷保麗玻璃面, 6卷包大料)
21				隔热棉(有纸面)	深灰色	26		26	卷	规格1.5米x200米/卷 (20卷保麗玻璃面, 6卷包大料)
22				隔热棉(有纸面)	深灰色	6000		6000	米	用于防水棉四層及棉叉
23				隔热棉(有纸面)	深灰色	2		2	米	178# / 组
24				隔热棉(有纸面)	深灰色	1		1	米	12mm玻璃用
25				隔热棉(有纸面)	深灰色	700		700	块	1.2Mx0.6Mx25mm厚
26				隔热棉(有纸面)	深灰色	700		700	块	跟据 EI 1787 序号 5 组 数量计算




黃瑛梅



拆圖上看不到用什麼膠條。




叫他們在群裡說，個個又不說



什麼都來找我

昨天 下午 3:56



J851膠條組裝圖


VMU.pdf

257K



PDF

微信電腦版




少著大中橫的，明天返到公司可否批一份這個節點給生產？

昨天 下午 4:50

ok



昨天 下午 6:20



單元幕牆用 $\varnothing 10$ 海棉棒太大，導致扣腳往外翻，單元件外尺寸會偏大，煩請出單訂 $\varnothing 8$ 白色海棉棒，謝謝！

