



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/2156

修改版次：A

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：幕牆單元件廠用配件(摻口膠)

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：30/07/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

橫碰企位置要摻口膠作啣膠防水。(橫料兩邊碰企料)

加 Ø8 氣孔

請在 8 月中 前完成上列要求。

附：

1+1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文(柄) 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

H/K 1603

發件人簽署：

項目經理簽署：

陰影部份是摻口膠

模號: X85730
名稱: -
合金狀態: 6063-T6
重量: 5.716KG/M
V.F.: 252.21mm

模號: X85731
名稱: -
合金狀態: 6063-T6
重量: 6.215KG/M
V.F.: 511.74mm

模號: X85732
名稱: -
合金狀態: 6063-T6
重量: 6.437KG/M
V.F.: 537.15mm

模號: X85733
名稱: -
合金狀態: 6063-T6
重量: 5.905KG/M
V.F.: 540.89mm

模號: X85734
名稱: -
合金狀態: 6063-T6
重量: 5.183KG/M
V.F.: 499.45mm

模號: X85735
名稱: -
合金狀態: 6063-T6
重量: 8.734KG/M
V.F.: 653.69mm

模號: X85736
名稱: -
合金狀態: 6063-T6
重量: 9.272KG/M
V.F.: 744.68mm

模號: X85737
名稱: -
合金狀態: 6063-T6
重量: 12.229KG/M
V.F.: 755.66mm