



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2491 / 20

修改版次：0

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：大樓百葉 鋁料加工圖+ 雀網 (2-23/F)

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：08/05/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

O 版: 百頁玉需分座齊層出. *6隻玉需層*

N 版: 請留意，組裝時使用 EI3058 的梗孔鐵件，另外鐵件碰鋁料位置，需油瀝清油才可以組裝出貨

M 版: 1) 按現場及覆核大圖後，百葉中企鋁通撞層間鋁板鐵架，中企鋁通需要開避位，修改加工圖
未出貨的在廠修改

2) 因應中企鋁通要修改，為不阻出貨，百葉兩邊企可以先出貨，中企鋁通修改完再一接住出貨

L 版: 已修改加工圖及開料單

請在 2021.05.10 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件 *未* () 小羅 & 清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (/) 工程部地盤科文 連附件 *祥哥*
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK *1017* / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：
[Signature]