

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4316 / 21

修改版次：-

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：欄河 地盤用結構膠 (G-1/F: Free stand)

收件人：生統/ 楊榮輝

發件人：Ant Yeung

日期：20/01/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

因 Adhesion Test 不建議使用 DOWSIL 795 結構膠，現需改用 DOWSIL 983 結構膠。

請生產將已混合的 DOWSIL 983 結構膠送地盤用。★請於新年前有幾多出幾多，餘下新年

請在 2022.01.22 前完成上列要求。

後再送地盤用。

附有關圖紙 / 文件：1 頁 BM+1 頁

以上項目為：

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 楊榮輝 <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- | |
|---------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 水洪 <input type="checkbox"/> 連附件 |
|---------------------------------------------------------------------|

分發香港各部門：


- | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |


傳遞編號：

HK 0159 / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J852		計算:	CJM	日期:	送呈:	胡哥		
		地盤名稱: 亞皆老街		核對:	wsh	日期:	副本:			
幕牆地盤用配件B.M.表		項目類別: 柵河 (IF;G/F)		批准:		日期:	此BM依據施工圖來計算			
BM編號:		A/C Code:								
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			道康寧結構膠	Dowsil 983	Black	297	5	302	支	300mm/支, 用于柵河玻璃頂部橫向安裝
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										



1 REMEDIAL DETAIL OF GLASS BALUSTRADE (SECTION)
8004A REMEDIAL CASE FOR EMBED MISSING REFER TO DRAWING 3012