

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

| | | | |
|---------|---------------------------------|-------|------------|
| 工程指示編號: | EI- 5616A | 修改版本: | - |
| | HK- | | |
| 工程編號: | J 853 | 工程名稱: | 大窩坪 (延坪道) |
| 收件人: | Maggie Lor | 發件人: | Edwin Ho |
| 工程項目: | 地盤用趟門玻璃T1-T7 (大貨) (更正玻璃裡外片種) | 日期: | 31/01/2023 |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT- | <input type="checkbox"/> 新工程報價 QT- |
|---------------------------------|--|------------------------------------|

| | |
|----------------|-----------|
| 信件批核號碼/圖紙參考編號: | 批核模具圖紙編號: |
| 客戶指示附件: | 管理內部批簽署: |

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料/指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他: | | |


| |
|---|
| 內容: 請依附件BM表, 更正玻璃裡外片種。 |
| 完成上列要求日期: ASAP |

國內

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 香港辦 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他: | | | |

香港

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

| | |
|------------------|--|
| *發件人簽署: Edwin Ho | *組別成員批核簽署:  |
| 傳遞編號: | 項目經理簽署: |

midi@midiltd.com.hk

Date sent: Mon, 30 Jan 2023 10:22:19 +0800
From: 孙美玲 <annesun@avicsgt.com>
To: midipur <midipur@midiltd.com.hk>, midi <midi@midiltd.com.hk>
Copies to: liangsy-2006 <liangsy-2006@163.com>
Subject: 回复: Fw:EI5616/2023

Eva,

新年好! 这份单的品种inside及outside面写错了, 还有就是帮忙确认下玻璃编号中GL01/GL02是不是都是这款玻璃, 谢谢!

annesun@avicsgt.com

发件人: 梁少颜
发送时间: 2023-01-13 15:48
收件人: annesun
主题: Fw:EI5616/2023
小孙:
 请安排下单。

----- 转发邮件信息 -----


发件人: "midipur@midiltd.com.hk" <midipur@midiltd.com.hk>
发送日期: 2023-01-10 17:14:04
收件人: liangsy-2006@163.com
主题: EI5616/2023
少颜,

請查收附件並安排加工, 謝謝!

Maggie

MIDI Aluminium Fabricator Ltd., Tel:(852) 2348 9211, Fax:(852) 2772 7666


Disclaimer: The information contained in this e-mail is confidential and is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete this e-mail from your system. Any unauthorised use, disclosure, copying, printing, forwarding or dissemination of any part of this information is prohibited. MIDI does not accept responsibility for the content of any e-mail transmitted by its staff for any reason other than bona fide business purposes. Any information that is not transmitted via secure tamper-proof technology should not be relied upon, unless advised or agreed otherwise in writing by an authorised representative of MIDI

|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: J-853 地盤名稱: T1 趟門用玻璃 | | 計算: 陳日強 核對: | | 日期: 09/01/2023 日期: | | 送呈: 胡哥 副本: | |
|--|-------|------------------------------|---|----------------|--------|-----------------------|--------------|-------------------|------------|
| 地盤用玻璃B.M.表 | | 項目類別: 門窗 | | 批准: | | 日期: | | 此BM依據 施工圖資料計算初步BM | |
| BM編號: | | 總計玻璃面積 (平方米): | | 441.82 | | A/C Code: | | | |
| 序號 | 修改標示 | 厚度(mm) | 顏色與名稱(類別) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 玻璃編號 | 備註 |
| | | | | 寬度(mm) | 高度(mm) | | | | |
| 1 | | | (OUTSIDE) (INSIDE) 10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE) (INSIDE) SAMPLE CODE D2104670 | 1782 | 2586 | 30 | 138.25 | T1-W201-GL01 | 已減去6F样板层玻璃 |
| 2 | | | | 1844.5 | 2586 | 28 | 133.56 | T1-W202-GL01 | |
| 3 | | | | 1480.5 | 2586 | 2 | 7.66 | T1-W203-GL01 | |
| 4 | | | | 728 | 2503 | 2 | 3.64 | T1-W204-GL01 | |
| 5 | | | | 1235 | 2503 | 4 | 12.36 | T1-W205-GL01 | |
| 6 | | 30 | | 654 | 2586 | 28 | 47.35 | T1-W206-GL01 | |
| 7 | | | | 228 | 2586 | 14 | 8.25 | T1-W206-GL02 | |
| 8 | | | | 654 | 2586 | 30 | 50.74 | T1-W207-GL01 | |
| 9 | | | | 236 | 2586 | 15 | 9.15 | T1-W207-GL02 | |
| 10 | | | | 1992.5 | 2553.5 | 3 | 15.26 | T1-W208-GL01 | |
| 11 | | | | 2034.5 | 2553.5 | 3 | 15.59 | T1-W209-GL01 | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | 加工說明: | | | | | 小計: | 441.82 | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |

- 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm
- 2). 本表中所有玻璃除特別注明需倒棱角精磨邊處理外, 其余均要求粗磨邊處理並倒棱角
- 3). 本表中所有強化玻璃均需做HEAT SIAK TEST, 但不需強化標誌
- 4). 本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸
- 5). 本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入

T1 座 趟門玻璃 / 樓層 / 數量 / 派位


| 序號 | 位置 | 玻璃編號 | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 15F | 16F | 17F | 18F | 19F | 20F | 21F | 22F | 23F | 25F | 26F | 合計 |
|----|------------------|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | UNIT A LIVING | T1-W201-GL01 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 30 |
| 2 | UNIT B LIVING | T1-W202-GL01 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 28 |
| 3 | UNIT B LIV. | T1-W203-GL01 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 4 | UNIT B M. EN. | T1-W204-GL01 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 5 | UNIT A LIV. | T1-W205-GL01 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 6 | UNIT A EN. 3 | T1-W206-GL01 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 28 |
| 7 | UNIT A EN. 3 | T1-W206-GL02 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 14 |
| 8 | UNIT B EN. 2 | T1-W207-GL01 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 30 |
| 9 | UNIT B EN. 2 | T1-W207-GL02 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 15 |
| 10 | UNIT A LIV. | T1-W208-GL01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
| 11 | UNIT B LIV. | T1-W209-GL01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
| | | 合計: | 13 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 159 |

|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminum Fabricator Ltd. | | 工程號: J-853 地盤名稱: T2轉門用玻璃 | | 計算: 陳日強 核對: | 日期: 09/01/2023 副本: | 送呈: 胡哥 此BM依據 施工圖資料計算初步BM | | | | |
|---|-------|-----------------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----|--|
| 地盤用玻璃B.M.表 項目類別: 門窗 總計玻璃面積 (平方米): 416.31 | | 批准: | | 日期: | 日期: | A/C Code: | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 厚度(mm) | 顏色與名稱(類別) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 玻璃編號 | 備註 | |
| | | | | 寬度(mm) | 高度(mm) | | | | | |
| 1 | | | (OUTSIDE) (INSIDE) 10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE) (INSIDE) SAMPLE CODE D21040670 | 716.5 | 2286 | 16 | 26.21 | T2-W201-GL01 | | |
| 2 | | | | 841.5 | 2286 | 16 | 30.78 | T2-W202-GL01 | | |
| 3 | | | | 1376.5 | 2286 | 28 | 88.11 | T2-W203-GL01 | | |
| 4 | | | | 1376.5 | 2286 | 28 | 88.11 | T2-W204-GL01 | | |
| 5 | | | | 1218 | 2286 | 24 | 66.82 | T2-W205-GL01 | | |
| 6 | | | | 1090.5 | 2286 | 2 | 4.99 | T2-W206-GL01 | | |
| 7 | | 30 | | 716.5 | 2436 | 2 | 3.49 | T2-W251-GL01 | | |
| 8 | | | | 841.5 | 2436 | 2 | 4.10 | T2-W252-GL01 | | |
| 9 | | | | 1376.5 | 2436 | 8 | 26.83 | T2-W253-GL01 | | |
| 10 | | | | 1376.5 | 2436 | 8 | 26.83 | T2-W254-GL01 | | |
| 11 | | | | 1218 | 2436 | 8 | 23.74 | T2-W255-GL01 | | |
| 12 | | | | 1376.5 | 2536 | 2 | 6.98 | T2-W273-GL01 | | |
| 13 | | | | 1376.5 | 2536 | 2 | 6.98 | T2-W274-GL01 | | |
| 14 | | | | 1218 | 2536 | 4 | 12.36 | T2-W275-GL01 | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | 小計: | 150 | 416.31 | | |
| 17 | 加工說明: | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |

- 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm
- 2). 本表中所有玻璃除特別注明需倒棱角精磨邊處理外, 其余均要求粗磨邊處理並倒棱角
- 3). 本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST, 但不需強化標誌
- 4). 本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸
- 5). 本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入

T2越門越門玻璃 /樓層/數量派位

| 序號 | 位置 | 玻璃編號 | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 15F | 16F | 17F | 18F | 19F | 20F | 21F | 22F | 23F | 25F | 26F | 合計 | |
|----|---------------|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 1 | UNIT D LIVING | T2-W201-GL01 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 16 | |
| 2 | UNIT A LIVING | T2-W202-GL01 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 16 | |
| 3 | UNIT C LIVING | T2-W203-GL01 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 28 | |
| 4 | UNIT B LIVING | T2-W204-GL01 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 28 | |
| 5 | UNIT A LIV. | T2-W205-GL01 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 24 | |
| 6 | UNIT A KIT. | T2-W206-GL01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
| 7 | UNIT D LIVING | T2-W251-GL01 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | |
| 8 | UNIT A LIVING | T2-W252-GL01 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | |
| 9 | UNIT C LIVING | T2-W253-GL01 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 8 | |
| 10 | UNIT B LIVING | T2-W254-GL01 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 8 | |
| 11 | UNIT A LIV. | T2-W255-GL01 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 8 | |
| 12 | UNIT C LIVING | T2-W273-GL01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
| 13 | UNIT B LIVING | T2-W274-GL01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
| 14 | UNIT A LIV. | T2-W275-GL01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | |
| | | 合計： | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 150 |

|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminum Fabricator Ltd. | | 工程號: J-853 地盤名稱: T3 趟門用玻璃 | | 計算: 陳日強 核對: | | 日期: 09/01/2023 日期: | | 送呈: 胡哥 副本: | |
|---|-------|------------------------------|---|----------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|----|
| 地盤用玻璃B.M.表 | | 項目類別: 門窗 | | 批准: | | 日期: | | 此BM依據 施工圖資料計算初步BM | |
| BM編號: | | 總計玻璃面積 (平方米): | | 415.80 | | A/C Code: | | | |
| 序號 | 修改標示 | 厚度(mm) | 顏色與名稱(類別) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 玻璃編號 | 備註 |
| | | | | 寬度(mm) | 高度(mm) | | | | |
| 1 | | | (OUTSIDE) (INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE) (INSIDE) SAMPLE CODE D 210 40670 | 716.5 | 2286 | 16 | 26.21 | T3-W201-GL01 | |
| 2 | | | | 841.5 | 2286 | 16 | 30.78 | T3-W202-GL01 | |
| 3 | | | | 1376.5 | 2286 | 28 | 88.11 | T3-W203-GL01 | |
| 4 | | | | 1376.5 | 2286 | 28 | 88.11 | T3-W204-GL01 | |
| 5 | | | | 1212 | 2286 | 24 | 66.50 | T3-W205-GL01 | |
| 6 | | | | 1090.5 | 2286 | 2 | 4.99 | T3-W206-GL01 | |
| 7 | | 30 | | 716.5 | 2436 | 2 | 3.49 | T3-W251-GL01 | |
| 8 | | | | 841.5 | 2436 | 2 | 4.10 | T3-W252-GL01 | |
| 9 | | | | 1376.5 | 2436 | 8 | 26.83 | T3-W253-GL01 | |
| 10 | | | | 1376.5 | 2436 | 8 | 26.83 | T3-W254-GL01 | |
| 11 | | | | 1212 | 2436 | 8 | 23.62 | T3-W255-GL01 | |
| 12 | | | | 1376.5 | 2536 | 2 | 6.98 | T3-W273-GL01 | |
| 13 | | | | 1376.5 | 2536 | 2 | 6.98 | T3-W274-GL01 | |
| 14 | | | | 1212 | 2536 | 4 | 12.29 | T3-W275-GL01 | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | 小計: | 150 | 415.80 | | |
| 17 | 加工說明: | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |

1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm


2).本表中所有玻璃除特別注明需倒棱角精磨邊處理外,其余均要求粗磨邊處理並倒棱角

3).本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST,但不需強化標誌


4).本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸

5).本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入


| | | T3 座 趟門 玻璃 / 樓層 / 數量 / 數量派位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 序號 | 位置 | 玻璃編號 | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 15F | 16F | 17F | 18F | 19F | 20F | 21F | 22F | 23F | 25F | 26F | 合計 |
| 1 | UNIT D LIVING | T3-W201-GL01 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 16 |
| 2 | UNIT A LIVING | T3-W202-GL01 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 16 |
| 3 | UNIT C LIVING | T3-W203-GL01 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 28 |
| 4 | UNIT B LIVING | T3-W204-GL01 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 28 |
| 5 | UNIT A LIV. | T3-W205-GL01 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 24 |
| 6 | UNIT A KIT. | T3-W206-GL01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 7 | UNIT D LIVING | T3-W251-GL01 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| 8 | UNIT A LIVING | T3-W252-GL01 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| 9 | UNIT C LIVING | T3-W253-GL01 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 8 |
| 10 | UNIT B LIVING | T3-W254-GL01 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 8 |
| 11 | UNIT A LIV. | T3-W255-GL01 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 8 |
| 12 | UNIT C LIVING | T3-W273-GL01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| 13 | UNIT B LIVING | T3-W274-GL01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| 14 | UNIT A LIV. | T3-W275-GL01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 |
| 合計: | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 150 |

|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminum Fabricator Ltd. | | 工程號: J-853 地盤名稱: TS 趟門用玻璃 | | 計算: 陳日強 核對: | | 日期: 09/01/2023 副本: | | 送呈: 胡哥 | | |
|---|------|------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|--------------|----|
| 地盤用玻璃B.M.表 項目類別: 門窗 | | 批准: | | 日期: | | 日期: | | 此BM依據 施工圖資料計算初步BM | | |
| BM編號: | | 總計玻璃面積 (平方米): | | 442.24 | | A/C Code: | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 厚度(mm) | 顏色與名稱(類別) | | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 玻璃編號 | 備註 |
| | | | 寬度(mm) | 高度(mm) | 寬度(mm) | 高度(mm) | | | | |
| 1 | | | | | 916.5 | 2286 | 16 | 33.52 | TS-W201-GL01 | |
| 2 | | | | | 708 | 2455 | 8 | 13.91 | TS-W202-GL01 | |
| 3 | | | | | 620 | 2277 | 8 | 11.29 | TS-W202-GL02 | |
| 4 | | | | | 916.5 | 2286 | 6 | 12.57 | TS-W203-GL01 | |
| 5 | | | | | 1086 | 2286 | 6 | 14.90 | TS-W204-GL01 | |
| 6 | | | | | 661 | 2286 | 18 | 27.20 | TS-W205-GL01 | |
| 7 | | | | | 911 | 2286 | 18 | 37.49 | TS-W206-GL01 | |
| 8 | | | | | 911 | 2286 | 18 | 37.49 | TS-W207-GL01 | |
| 9 | | | | | 1469.5 | 2286 | 12 | 40.31 | TS-W208-GL01 | |
| 10 | | | | | 1593 | 2286 | 24 | 87.40 | TS-W209-GL01 | |
| 11 | | | | | 916.5 | 2436 | 2 | 4.47 | TS-W251-GL01 | |
| 12 | | 30 | | | 708 | 2605 | 1 | 1.84 | TS-W252-GL01 | |
| 13 | | | | | 620 | 2427 | 1 | 1.50 | TS-W252-GL02 | |
| 14 | | | | | 916.5 | 2436 | 2 | 4.47 | TS-W253-GL01 | |
| 15 | | | | | 1086 | 2436 | 2 | 5.29 | TS-W254-GL01 | |
| 16 | | | | | 661 | 2436 | 6 | 9.66 | TS-W255-GL01 | |
| 17 | | | | | 911 | 2436 | 6 | 13.32 | TS-W256-GL01 | |
| 18 | | | | | 911 | 2436 | 6 | 13.32 | TS-W257-GL01 | |
| 19 | | | | | 1469.5 | 2436 | 2 | 7.16 | TS-W258-GL01 | |
| 20 | | | | | 1593 | 2436 | 4 | 15.52 | TS-W259-GL01 | |
| 21 | | | | | 661 | 2536 | 2 | 3.35 | TS-W275-GL01 | |
| 22 | | | | | 911 | 2536 | 2 | 4.62 | TS-W276-GL01 | |
| 23 | | | | | 911 | 2536 | 2 | 4.62 | TS-W277-GL01 | |


(OUTSIDE)
 (INSIDE)
 10mm THK. CLEAR TEMPERED
 GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED
 GLASS (OUTSIDE)
 (INSIDE)
 SAMPLE CODE
 D21040670

|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminum Fabricator Ltd. | | 工程號: J-853 地盤名稱: T5 趟門用玻璃 | | 計算: 陳日強 核對: _____ 批准: _____ 442.24 | 日期: 09/01/2023 日期: _____ 日期: _____ | 送呈: 胡哥 副本: _____ 此BM依據 施工圖資料計算初步BM A/C Code: _____ | | | |
|---|---|------------------------------|--|---|--|---|--------------|--------------|----|
| 地盤用玻璃B.M.表 總計玻璃面積 (平方米): | | | | | | | | | |
| BM編號: | | | | | | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 厚度(mm) | 顏色與名稱(類別) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 玻璃編號 | 備註 |
| | | | | 寬度(mm) | 高度(mm) | | | | |
| 24 | | | (OUTSIDE) | 1469.5 | 2536 | 2 | 7.45 | T5-W278-GL01 | |
| 25 | | 30 | (INSIDE) 10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE) (NSDE) | 1593 | 2536 | 4 | 16.16 | T5-W279-GL01 | |
| 26 | | | | 1468 | 2286 | 4 | 13.42 | T5-W299-GL01 | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | 小計: | 442.24 | | |
| 29 | 加工說明: | | | | | | | | |
| 30 | 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm | | | | | | | | |
| 31 | 2). 本表中所有玻璃除特別注明需倒角精磨邊處理外, 其余均要求粗磨邊處理並倒棱角 | | | | | | | | |
| 32 | 3). 本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST, 但不需強化標誌 | | | | | | | | |
| 33 | 4). 本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸 | | | | | | | | |
| 34 | 5). 本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入 | | | | | | | | |

SAMPLE CODE D210 40670

|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: J-853 地盤名稱: T6 趟門用玻璃 | | 計算: 陳日強 核對: | 日期: 09/01/2023 副本: | 送呈: 胡哥 此BM依據 施工圖資料計算初步BM | | | |
|--|-------|------------------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|
| 項目類別: 門窗 總計玻璃面積 (平方米): 356.71 | | 項目類別: 門窗 批准: | | 日期: | 日期: | A/C Code: | | | |
| 序號 | 修改標示 | 厚度(mm) | 顏色與名稱(類別) | 玻璃尺寸 | | 數量 | 總面積 (平方米) | 玻璃編號 | 備註 |
| 1 | | | (OUTSIDE) (INSIDE) (INSIDE) 10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE) (INSIDE) SAMPLE CODE D21040670 | 寬度(mm) | 高度(mm) | (塊) | | | |
| 2 | | | | 1414 | 2286 | 26 | 84.04 | T6-W201-GL01 | 已減去7F样板层玻璃 |
| 3 | | | | 1414 | 2286 | 26 | 84.04 | T6-W202-GL01 | |
| 4 | | | | 911 | 2286 | 20 | 41.65 | T6-W203-GL01 | |
| 5 | | | | 911 | 2286 | 20 | 41.65 | T6-W204-GL01 | |
| 6 | | | | 1414 | 2436 | 8 | 27.56 | T6-W251-GL01 | |
| 7 | | 30 | | 1414 | 2436 | 8 | 27.56 | T6-W252-GL01 | |
| 8 | | | | 911 | 2436 | 6 | 13.32 | T6-W253-GL01 | |
| 9 | | | | 911 | 2436 | 6 | 13.32 | T6-W254-GL01 | |
| 10 | | | | 1414 | 2536 | 2 | 7.17 | T6-W271-GL01 | |
| 11 | | | | 1414 | 2536 | 2 | 7.17 | T6-W272-GL01 | |
| 12 | | | | 911 | 2536 | 2 | 4.62 | T6-W273-GL01 | |
| 13 | | | 911 | 2536 | 2 | 4.62 | T6-W274-GL01 | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | 加工說明: | | | 小計: | 128 | 356.71 | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |

- 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm
- 2). 本表中所有玻璃除特別注明需倒角精磨邊處理外, 其余均要求粗磨邊處理並倒棱角
- 3). 本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST, 但不需強化標誌
- 4). 本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸
- 5). 本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入


|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminum Fabricator Ltd. | | 工程號: J-853 地盤名稱: T7 趟門用玻璃 | | 計算: 陳日強 核對: | | 日期: 09/01/2023 副本: | | 送呈: 胡哥 此BM依據 施工圖資料計算初步BM | |
|---|-------|------------------------------|---|----------------|--------|-----------------------|-----------|-----------------------------|----|
| 地盤用玻璃B.M.表 項目類別: 門窗 批准: 202.01 總計玻璃面積 (平方米): | | 日期: | | 日期: | | 日期: | | A/C Code: | |
| BM編號: | | | | | | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 厚度(mm) | 顏色與名稱(類別) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 玻璃編號 | 備註 |
| 1 | | | <i>(OUTSIDE)</i> (INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE) <i>(INSIDE)</i> | 寬度(mm) | 高度(mm) | | | | |
| 2 | | | | 1414 | 2286 | 26 | 84.04 | T7-W201-GL01 | |
| 3 | | | | 1299 | 2286 | 26 | 77.21 | T7-W202-GL01 | |
| 4 | | 30 | | 1414 | 2436 | 6 | 20.67 | T7-W251-GL01 | |
| 5 | | | | 1299 | 2436 | 2 | 6.33 | T7-W252-GL01 | |
| 6 | | | | 1414 | 2536 | 2 | 7.17 | T7-W271-GL01 | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | 加工說明: | | | | | 64 | 202.01 | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |

Sample Cook D210 40670

T7 趟門玻璃 /樓層/數量/派位


| 序號 | 位置 | 玻璃编号 | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 15F | 16F | 17F | 18F | 19F | 20F | 21F | 22F | 23F | 25F | 26F | 合計 | |
|----|---------------|---------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 1 | UNIT A LIVING | T7-W201 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 26 | |
| 2 | UNIT B LIVING | T7-W202 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 26 | |
| 3 | UNIT A LIVING | T7-W251 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | UNIT B LIVING | T7-W252 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | |
| 5 | UNIT A LIVING | T7-W271 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
| 6 | UNIT B LIVING | T7-W272 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
| | | 合計： | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 64 |

核對冊


|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: J-853 地盤名稱: T1 趟門用玻璃 | | 計算: 陳日強 核對: <i>陳日強</i> | | 日期: 09/01/2023 副本: | | 送呈: 胡哥 此BM依據 施工圖資料計算初步BM | |
|--|-------|------------------------------|--|---------------------------|--------|-----------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| 地盤用玻璃B.M.表 | | 項目類別: 門窗 | | 批准: | | 日期: | | A/C Code: | |
| BM編號: | | 總計玻璃面積 (平方米): | | 441.82 | | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 厚度(mm) | 顏色與名稱(類別) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 玻璃編號 | 備註 |
| | | | | 寬度(mm) | 高度(mm) | | | | |
| 1 | | | <i>(outside)</i> (INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE) <i>(INSIDE)</i> sample code <i>D21040670</i> | 1782 | 2586 | 30 | 138.25 | T1-W201-GL01 | 已減去6F样板层玻璃 |
| 2 | | | | 1844.5 | 2586 | 28 | 133.56 | T1-W202-GL01 | |
| 3 | | | | 1480.5 | 2586 | 2 | 7.66 | T1-W203-GL01 | |
| 4 | | | | 728 | 2503 | 2 | 3.64 | T1-W204-GL01 | |
| 5 | | | | 1235 | 2503 | 4 | 12.36 | T1-W205-GL01 | |
| 6 | | 30 | | 654 | 2586 | 28 | 47.35 | T1-W206-GL01 | |
| 7 | | | | 228 | 2586 | 14 | 8.25 | T1-W206-GL02 | |
| 8 | | | | 654 | 2586 | 30 | 50.74 | T1-W207-GL01 | |
| 9 | | | | 236 | 2586 | 15 | 9.15 | T1-W207-GL02 | |
| 10 | | | | 1992.5 | 2553.5 | 3 | 15.26 | T1-W208-GL01 | |
| 11 | | | | 2034.5 | 2553.5 | 3 | 15.59 | T1-W209-GL01 | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | 加工說明: | | | | | 小計: | 441.82 | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |

- 1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm
- 2).本表中所有玻璃除特別注明需倒角精磨邊處理外,其余均要求粗磨邊處理並倒角
- 3).本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST,但不需強化標誌
- 4).本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸
- 5).本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入

核對


|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: J-853 地盤名稱: T2趟門用玻璃 | | 計算: 陳日強 核對: <i>John</i> 批准: | 日期: 09/01/2023 日期: 日期: | 送呈: 胡哥 副本: 此BM依據 施工圖資料計算初步BM | | | |
|---|--|------------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----|
| 地盤用玻璃B.M.表 項目類別: 門窗 | | 總計玻璃面積 (平方米): 416.31 | | A/C Code: | | | | | |
| BM編號: | | | | | | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 厚度(mm) | 顏色與名稱(類別) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 玻璃編號 | 備註 |
| | | | | 寬度(mm) | 高度(mm) | | | | |
| 1 | | | <i>(OUTSIDE)</i> (INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE) <i>(INSIDE)</i> <i>SAMPLE CODE</i> <i>D 210 40670</i> | 716.5 | 2286 | 16 | 26.21 | T2-W201-GL01 | |
| 2 | | | | 841.5 | 2286 | 16 | 30.78 | T2-W202-GL01 | |
| 3 | | | | 1376.5 | 2286 | 28 | 88.11 | T2-W203-GL01 | |
| 4 | | | | 1376.5 | 2286 | 28 | 88.11 | T2-W204-GL01 | |
| 5 | | | | 1218 | 2286 | 24 | 66.82 | T2-W205-GL01 | |
| 6 | | | | 1090.5 | 2286 | 2 | 4.99 | T2-W206-GL01 | |
| 7 | | 30 | | 716.5 | 2436 | 2 | 3.49 | T2-W251-GL01 | |
| 8 | | | | 841.5 | 2436 | 2 | 4.10 | T2-W252-GL01 | |
| 9 | | | | 1376.5 | 2436 | 8 | 26.83 | T2-W253-GL01 | |
| 10 | | | | 1376.5 | 2436 | 8 | 26.83 | T2-W254-GL01 | |
| 11 | | | | 1218 | 2436 | 8 | 23.74 | T2-W255-GL01 | |
| 12 | | | | 1376.5 | 2536 | 2 | 6.98 | T2-W273-GL01 | |
| 13 | | | | 1376.5 | 2536 | 2 | 6.98 | T2-W274-GL01 | |
| 14 | | | | 1218 | 2536 | 4 | 12.36 | T2-W275-GL01 | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | 小計: | 150 | 416.31 | | |
| 17 | 加工說明: | | | | | | | | |
| 18 | 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm | | | | | | | | |
| 19 | 2). 本表中所有玻璃除特別注明需倒棱角精磨邊處理外, 其余均要求粗磨邊處理並倒棱角 | | | | | | | | |
| 20 | 3). 本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST, 但不需強化標誌 | | | | | | | | |
| 21 | 4). 本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸 | | | | | | | | |
| 22 | 5). 本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入 | | | | | | | | |

核對用

|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: J-853 地盤名稱: T3 趟門用玻璃 | | 計算: 陳日強 核對: <i>Esther</i> | | 日期: 09/01/2023 日期: | | 送呈: 胡哥 副本: | |
|--|-------|------------------------------|---|------------------------------|--------|-----------------------|--------------|-------------------|----|
| 項目類別: 門窗 | | 項目類別: 門窗 | | 批准: | | 日期: | | 此BM依據 施工圖資料計算初步BM | |
| BM編號: | | 總計玻璃面積 (平方米): | | 415.80 | | A/C Code: | | | |
| 序號 | 修改標示 | 厚度(mm) | 顏色與名稱(類別) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 玻璃編號 | 備註 |
| | | | | 寬度(mm) | 高度(mm) | | | | |
| 1 | | | (OUTSIDE) (INSIDE) 30 (INSIDE) 10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE) (INSIDE) Sample Code D21060670 | 716.5 | 2286 | 16 | 26.21 | T3-W201-GL01 | |
| 2 | | | | 841.5 | 2286 | 16 | 30.78 | T3-W202-GL01 | |
| 3 | | | | 1376.5 | 2286 | 28 | 88.11 | T3-W203-GL01 | |
| 4 | | | | 1376.5 | 2286 | 28 | 88.11 | T3-W204-GL01 | |
| 5 | | | | 1212 | 2286 | 24 | 66.50 | T3-W205-GL01 | |
| 6 | | | | 1090.5 | 2286 | 2 | 4.99 | T3-W206-GL01 | |
| 7 | | | | 716.5 | 2436 | 2 | 3.49 | T3-W251-GL01 | |
| 8 | | | | 841.5 | 2436 | 2 | 4.10 | T3-W252-GL01 | |
| 9 | | | | 1376.5 | 2436 | 8 | 26.83 | T3-W253-GL01 | |
| 10 | | | | 1376.5 | 2436 | 8 | 26.83 | T3-W254-GL01 | |
| 11 | | | | 1212 | 2436 | 8 | 23.62 | T3-W255-GL01 | |
| 12 | | | | 1376.5 | 2536 | 2 | 6.98 | T3-W273-GL01 | |
| 13 | | | | 1376.5 | 2536 | 2 | 6.98 | T3-W274-GL01 | |
| 14 | | | | 1212 | 2536 | 4 | 12.29 | T3-W275-GL01 | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | 小計: | 150 | 415.80 | | |
| 17 | 加工說明: | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |

- 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm
- 2). 本表中所有玻璃除特別注明需倒角精磨邊處理外, 其余均要求粗磨邊處理並倒棱角
- 3). 本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST, 但不需強化標誌
- 4). 本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸
- 5). 本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入

核對


|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: J-853 地盤名稱: TS 趟門用玻璃 | | 計算: 陳日強 核對: <i>Edwin</i> | 日期: 09/01/2023 日期: | 送呈: 胡哥 副本: | | | |
|--|------|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|----|
| 項目類別: 門窗 總計玻璃面積 (平方米): | | 批准: 442.24 A/C Code: | | 此BIM依據 施工圖資料計算初步BM | | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 厚度(mm) | 顏色與名稱(類別) | 玻璃尺寸 | | 數量 | 總面積 (平方米) | 玻璃編號 | 備註 |
| 1 | | | | 寬度(mm) | 高度(mm) | (塊) | | | |
| 2 | | | | 916.5 | 2286 | 16 | 33.52 | TS-W201-GL01 | |
| 3 | | | | 708 | 2455 | 8 | 13.91 | TS-W202-GL01 | |
| 4 | | | | 620 | 2277 | 8 | 11.29 | TS-W202-GL02 | |
| 5 | | | | 916.5 | 2286 | 6 | 12.57 | TS-W203-GL01 | |
| 6 | | | | 1086 | 2286 | 6 | 14.90 | TS-W204-GL01 | |
| 7 | | | | 661 | 2286 | 18 | 27.20 | TS-W205-GL01 | |
| 8 | | | | 911 | 2286 | 18 | 37.49 | TS-W206-GL01 | |
| 9 | | | | 911 | 2286 | 18 | 37.49 | TS-W207-GL01 | |
| 10 | | | | 1469.5 | 2286 | 12 | 40.31 | TS-W208-GL01 | |
| 11 | | | | 1593 | 2286 | 24 | 87.40 | TS-W209-GL01 | |
| 12 | | 30 | <i>(6475106)</i> (INSIDE) 10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE) <i>(INSIDE)</i> | 916.5 | 2436 | 2 | 4.47 | TS-W251-GL01 | |
| 13 | | | | 708 | 2605 | 1 | 1.84 | TS-W252-GL01 | |
| 14 | | | | 620 | 2427 | 1 | 1.50 | TS-W252-GL02 | |
| 15 | | | | 916.5 | 2436 | 2 | 4.47 | TS-W253-GL01 | |
| 16 | | | | 1086 | 2436 | 2 | 5.29 | TS-W254-GL01 | |
| 17 | | | | 661 | 2436 | 6 | 9.66 | TS-W255-GL01 | |
| 18 | | | | 911 | 2436 | 6 | 13.32 | TS-W256-GL01 | |
| 19 | | | | 911 | 2436 | 6 | 13.32 | TS-W257-GL01 | |
| 20 | | | | 1469.5 | 2436 | 2 | 7.16 | TS-W258-GL01 | |
| 21 | | | | 1593 | 2436 | 4 | 15.52 | TS-W259-GL01 | |
| 22 | | | | 661 | 2536 | 2 | 3.35 | TS-W275-GL01 | |
| 23 | | | | 911 | 2536 | 2 | 4.62 | TS-W276-GL01 | |
| | | | | 911 | 2536 | 2 | 4.62 | TS-W277-GL01 | |

233

P-3A
CAD 637


SAMPLE CODE
D218 40670

核對用

|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: J-853 地盤名稱: T5 趟門用玻璃 | 計算: 陳日強 核對: <i>Bjmw</i> 批準: | 日期: 09/01/2023 日期: 日期: | 送呈: 胡哥 副本: 此BM依據 施工圖資料計算初步BM A/C Code: | | | | |
|--|---|------------------------------|--|------------------------------|---|--------|-----------|--------------|----|
| 項目類別: 門窗 總計玻璃面積 (平方米): 442.24 | | | | | | | | | |
| BM編號: | | | | | | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 厚度(mm) | 顏色與名稱(類別) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 玻璃編號 | 備註 |
| 24 | | | (INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE) <i>(INSIDE)</i> | 寬度(mm) | 高度(mm) | | | | |
| 25 | | 30 | | 1469.5 | 2536 | 2 | 7.45 | T5-W278-GL01 | |
| 26 | | | | 1593 | 2536 | 4 | 16.16 | T5-W279-GL01 | |
| 27 | | | | 1468 | 2286 | 4 | 13.42 | T5-W299-GL01 | |
| 28 | | | | 小計: | | 182 | 442.24 | | |
| 29 | 加工說明: | | | | | | | | |
| 30 | 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm | | | | | | | | |
| 31 | 2). 本表中所有玻璃除特別注明需倒棱角精磨邊處理外,其餘均要求粗磨邊處理並倒棱角 | | | | | | | | |
| 32 | 3). 本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST,但不需強化標誌 | | | | | | | | |
| 33 | 4). 本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸 | | | | | | | | |
| 34 | 5). 本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入 | | | | | | | | |


SAMPLE CODE D21040670

校對用

|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminum Fabricator Ltd. | | 工程號: J-853 地盤名稱: T6 趟門用玻璃 項目類別: 門窗 總計玻璃面積 (平方米): 356.71 | | 計算: 陳日強 核對: <i>Edwin</i> 批準: | | 日期: 09/01/2023 日期: | | 送呈: 胡哥 副本: | | 此BM依據 施工圖資料計算初步BM A/C Code: | |
|---|-------|--|---|------------------------------------|--------|-----------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|--|
| 序號 | 修改標示 | 厚度(mm) | 顏色與名稱(類別) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 玻璃編號 | 備註 | | |
| | | | | 寬度(mm) | 高度(mm) | | | | | | |
| 1 | | | (007406) (INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE) (INSIDE) SAMPLE CODE D21046670 | 1414 | 2286 | 26 | 84.04 | T6-W201-GL01 | 已減去7F样板层玻璃 | | |
| 2 | | | | 1414 | 2286 | 26 | 84.04 | T6-W202-GL01 | | | |
| 3 | | | | 911 | 2286 | 20 | 41.65 | T6-W203-GL01 | | | |
| 4 | | | | 911 | 2286 | 20 | 41.65 | T6-W204-GL01 | | | |
| 5 | | | | 1414 | 2436 | 8 | 27.56 | T6-W251-GL01 | | | |
| 6 | | 30 | | 1414 | 2436 | 8 | 27.56 | T6-W252-GL01 | | | |
| 7 | | | | 911 | 2436 | 6 | 13.32 | T6-W253-GL01 | | | |
| 8 | | | | 911 | 2436 | 6 | 13.32 | T6-W254-GL01 | | | |
| 9 | | | | 1414 | 2536 | 2 | 7.17 | T6-W271-GL01 | | | |
| 10 | | | | 1414 | 2536 | 2 | 7.17 | T6-W272-GL01 | | | |
| 11 | | | | 911 | 2536 | 2 | 4.62 | T6-W273-GL01 | | | |
| 12 | | | | 911 | 2536 | 2 | 4.62 | T6-W274-GL01 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | 小計: | 128 | 356.71 | | | | |
| 17 | 加工說明: | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |

- 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm
- 2). 本表中所有玻璃除特別注明需倒棱角精磨邊處理外, 其余均要求粗磨邊處理並倒棱角
- 3). 本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST, 但不需強化標誌
- 4). 本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸
- 5). 本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入

核對用

|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: J-853 地盤名稱: T7 趟門用玻璃 項目類別: 門窗 總計玻璃面積 (平方米): | 計算: 陳日強 核對: <i>Edwin</i> 批准: | 日期: 09/01/2023 日期: 日期: | 送呈: 胡哥 副本: 此BM依據 施工圖資料計算初步BM A/C Code: | | | | |
|--|-------|---|--|------------------------------|---|-----------|--------------|--------------|----|
| BM編號: | | | | | | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 厚度(mm) | 顏色與名稱(類別) | 玻璃尺寸 | | 數量 (塊) | 總面積 (平方米) | 玻璃編號 | 備註 |
| | | | | 寬度(mm) | 高度(mm) | | | | |
| 1 | | | <i>(6cutside)</i> (INSIDE)10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS+12A+8mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (OUTSIDE) <i>(INSIDE)</i> | 1414 | 2286 | 26 | 84.04 | T7-W201-GL01 | |
| 2 | | | | 1299 | 2286 | 26 | 77.21 | T7-W202-GL01 | |
| 3 | | 30 | | 1414 | 2436 | 6 | 20.67 | T7-W251-GL01 | |
| 4 | | | | 1299 | 2436 | 2 | 6.33 | T7-W252-GL01 | |
| 5 | | | | 1414 | 2536 | 2 | 7.17 | T7-W271-GL01 | |
| 6 | | | | 1299 | 2536 | 2 | 6.59 | T7-W272-GL01 | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | <i>SAMPLE CODE</i> | | | | | | |
| 9 | | | <i>D210 40670</i> | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | 加工說明: | | | | | 64 | 202.01 | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |

- 1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm
- 2). 本表中所有玻璃除特別注明需倒角精磨邊處理外, 其余均要求粗磨邊處理並倒角
- 3). 本表中所有強化玻璃均需做HEAT STAK TEST, 但不需強化標誌
- 4). 本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸
- 5). 本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入



海控特玻
HaiKong SGT

建築工程玻璃
Architectural Glass

产品结构: 10FDNB0-54T(HS)+12A+8C
Composition:



客户名称: 美特
Customer:

工程名称: J853 延坪道
Project:

样品编号: D21040670 检验员 (QC)
Sample No.: 此面为室外面 (Exteriors)

样品颜色仅供参考, 不作为质量验收依据!



MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.

Units 6, 7, 8 Sunway Industrial Centre, 1st Floor, 610 Cha Kwo Ling Road Kowloon.

Project : NKIL 6542, Yin Ping Road, Tai Wo Ping, Hong Kong (Tower)

Subject : Glass Sample for Tower & Podium

Brand : SANXIN

PD1 & PD2 - Grey Blue IGU (10C YR-FQ#2 +12A +8C)

Sample Code : D21040670 (10mm FDNB0-54#2 + 12A + 8mm)

Letter ref.: MC/40124/853

Approved.

Date : 6th May 2021

B. (WTPCL)

20220217

Project

PROPOSED
RESIDENTIAL
DEVELOPMENT
AT NKIL 6542,
YIN PING ROAD,
TAI WO PING,
KOWLOON,
HONG KONG



協興建築有限公司
HIP HING CONSTRUCTION CO LTD

新創建築集團成員 Member of NWS Holdings

Architect Wong Tung & Partners Ltd

Sample Submission No. MC-MS-005(AR-MIDI)

1st Material Submission of Glass Sample
GL1, GL6, GL7, GL8, GL10, PD1 & PD2

Location of Use: Living Room / Balcony

Code: PD1 & PD2 Supplier: SANXIN

Description: Grey Blue IGU (10CYR-FQ#2 +12A +8C)

Sample Code: D21040670 (10mm FDNB0-54#2 +12A+8mm)

Approved by:

Date:

B. WTPCL
20220217