



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8201	修改版本:	-
	HK- 1513		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統/Maggie/林仁安	發件人:	Iris
工程項目:	T2,T3幕牆玻璃質量問題補單	日期:	16/08/2024

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: T2,T3幕牆玻璃補單  經新鴻基幕牆組,施工組及美特三方現場檢查,發現T2,T3幕牆玻璃有質量問題,需重訂,詳情請參考附件  分座包裝,要做鋼化,需做熱浸,新鴻基COW T1(100%)  完成上列要求日期: 30/08/2024
---

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Iris	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:  16/8/24

DEFECT ITEM	FLOOR	FLAT	GLASS ID	GLASS TYPE	SIZE			PC
					W	x	H	
#6 (外錫點)	39/F	B1	#6	GL1-F01	1686.5	x	2005	1
	10/F	B1	#5	GL1-F01	1321.5	x	2005	1
#8 (內錫點)	41/F	A8	#14	GL1-F02	1911	x	2005	1
	31/F	A1	#1	GL1-F01	614	x	840	1
	28/F	A1	#5	GL1-F01	1321.5	x	2005	1
	27/F	A8	#14	GL1-F02	1911	x	2005	1
	26/F	A1	#6	GL1-F01	1686.5	x	2005	1
	21/F	A8	#11	GL1-F01	614	x	1105	1
	21/F	A8	#14	GL1-F02	1911	x	2005	1
	16/F	A1	#1	GL1-F01	614	x	1105	1
	16/F	A1	#6	GL1-F01	1686.5	x	2005	1
	9/F	A8	#1	GL1-F01	614	x	840	1
5/F	A1	#5	GL1-F01	1321.5	x	2005	1	
#12 (氣泡)	43/F	B1	#6	GL1-F01	1686.5	x	2005	1
	39/F	A1	#11	GL1-F01	614	x	1105	1
	32/F	A1	#6	GL1-F01	1686.5	x	2005	1
	20/F	A1	#1	GL1-F01	614	x	840	1
	18/F	B8	#3	GL1-F02	661	x	1105	1
#14 (脫膜)	41/F	A8	#11	GL1-F01	614	x	1105	1
	41/F	A1	#11	GL1-F01	614	x	1105	1
	30/F	A1	#6	GL1-F01	1686.5	x	2005	1
	29/F	B8	#14	GL1-F02	1911	x	2005	1
	29/F	A1	#6	GL1-F01	1686.5	x	2005	1
	28/F	A8	#14	GL1-F02	1911	x	2005	1
	22/F	B8	#14	GL1-F02	1911	x	2005	1
	8/F	B1	#5	GL1-F01	1321.5	x	2005	1
	6/F	A1	#6	GL1-F01	1686.5	x	2005	1
#15 (崩邊)	33/F	A1	#33	GL5-F01	570	x	122	1
	12/F	A1	#33	GL5-F01	570	x	122	1
								29

*Glass Make Up:*

GL1 8mm HS+12AIR+10mm Temp

GL5 12mm Temp

T3



DEFECT ITEM	FLOOR	FLAT	GLASS ID	GLASS TYPE	SIZE			PC
					W	x	H	
#14 (脱膜)	32/F	B6	#29	GL1-F03	1811	x	2005	1
	7/F	B11	#33	GL5-F01	570	x	122	1
								2

*Glass Make Up:*

GL1 8mm HS+12AIR+10mm Temp

GL5 12mm Temp



 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號	J856	類別		物料號	-			
				地盘	天榮站	制圖	劉燦	2022-10-18	圖號	GL1-F01		
修改	-	-	採用工廠	✓	地盤	圖紙名稱	玻璃加工圖	復核	徐詳坤	2022-19-19	數量	-
日期	-	-	材料顏色		材料	GLASS	批准	林仁安	2022-10-19	單件重量	-	(KG)



NOTES

1. ALL DIMENSION IN mm
2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45



 <b>美特鋁質有限公司</b> MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號 J856 地盘 天榮站	類別 制圖 劉燦 復核 徐詳坤 批准 林仁安	物料號 - 2022-10-18 2022-19-19 2022-10-19	圖號 GL1-F02 數量 - 單件重量 - (KG)
修改 - 日期 -	採用工廠 <input checked="" type="checkbox"/> 地盘	图纸名称 玻璃加工图 材料 GLASS					



NOTES



1. ALL DIMENSION IN mm
2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45

 <b>美特鋁質有限公司</b> MIDI Aluminium Fabricator Ltd.			工程號 J856 地盘 天榮站	類別 制圖 劉燦	物料號 - 圖號 GL1-F03
修改 - 日期 -	採用工廠 ✓ 材料颜色	图纸名称 玻璃加工图 材料 GLASS	復核 徐詳坤 批准 林仁安	2022-10-18 2022-19-19 2022-10-19	數量 - 單件重量 - (KG)



NOTES  
 1. ALL DIMENSION IN mm  
 2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45

 <b>美特鋁質有限公司</b> MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				工程號 J856 地盘 天榮站	類別 制圖 劉燦	物料號 - 2022-10-18	圖號 GL5-F01
修改 - 日期 -	- -	- -	採用工廠 <input checked="" type="checkbox"/> 地盘	图纸名称 玻璃加工图	復核 徐詳坤	2022-10-19	數量 -
材料颜色			材料 GLASS	批准 林仁安	2022-10-19	單件重量 -	(KG)




NOTES

1. ALL DIMENSION IN mm
2. ALL EDGE CHAMFER 1x1x45

(GLASS ISD)

Tower 2 Flat B8 Floor: 3,5-12,15-23, 25-33, 35-43, 45




T2 B8: PE201-1

#	Type	Size: W * H	
		W	H
1	GL-1	614 mm	840 mm
11	GL-1	614 mm	1105 mm
3	GL-1	661 mm	1105 mm
4	GL-1	661 mm	840 mm
14	GL-1	1911 mm	2005 mm
33	GL-5	570 mm	122 mm
34	GL-5	497 mm	122 mm

remark	
GL-1	8mm HS+12AIR+10mm Temp
GL1a	8mm HS+12AIR+12mm Temp
GL-5	12mm Temp

Tower 2 Flat A8 Floor: 3,5-12,15-23, 25-33, 35-43, 46 (GLASS ID)




T2 A8: PE201-2

#	Type	Size: W * H	
		W	H
1	GL-1	614 mm	840 mm
11	GL-1	614 mm	1105 mm
3	GL-1	661 mm	1105 mm
4	GL-1	661 mm	840 mm
14	GL-1	1911 mm	2005 mm
33	GL-5	570 mm	122 mm
34	GL-5	497 mm	122 mm

remark	
GL-1	8mm HS+12AIR+10mm Temp
GL1a	8mm HS+12AIR+12mm Temp
GL-5	12mm Temp

Tower 2 Flat A8 (45/F only)

(Glass ID)




#	Type	Size: W * H	
		W	H
1	GL-1	614 mm	840 mm
7	GL-1	614 mm	1405 mm
13	GL-1	661 mm	1405 mm
4	GL-1	661 mm	840 mm
30	GL1a	1911 mm	2305 mm
33	GL-5	570 mm	122 mm
34	GL-5	497 mm	122 mm

T2 A8(45/F): PE201-2

remark	
GL-1	8mm HS+12AIR+10mm Temp
GL1a	8mm HS+12AIR+12mm Temp
GL-5	12mm Temp

(Glass ID)

Tower 2 Flat A1 Floor: 3,5-12,15-23, 25-33, 35-43, 45




#	Type	Size: W * H	
		W	H
1	GL-1	614 mm	840 mm
11	GL-1	614 mm	1105 mm
6	GL-1	1686.5 mm	2005 mm
5	GL-1	1321.5 mm	2005 mm
33	GL-5	570 mm	122 mm

T2 A1: PE202-1

remark	
GL-1	8mm HS+12AIR+10mm Temp
GL1a	8mm HS+12AIR+12mm Temp
GL-5	12mm Temp

(GLASS ID)

Tower 2 Flat B1 Floor: 3,5-12,15-23, 25-33, 35-43, 45




T2 B1: PE202-2

#	Type	Size: W * H	
		W	H
1	GL-1	614 mm	840 mm
11	GL-1	614 mm	1105 mm
6	GL-1	1686.5 mm	2005 mm
5	GL-1	1321.5 mm	2005 mm
33	GL-5	570 mm	122 mm

remark	
GL-1	8mm HS+12AIR+10mm Temp
GL1a	8mm HS+12AIR+12mm Temp
GL-5	12mm Temp

Tower 3 Flat A1 Floor: 3,5-12,15-23, 25-33, 35-43, 45 (GLASS ID)




#	Type	Size: W * H	
		W	H
1	GL-1	614	840
11	GL-1	614	1105
15	GL-1	1686.5	2005
26	GL-1	1321.5	2005
22	GL-1	761	1105
27	GL-1	761	840
33	GL-5	570	122
36	GL-5	597	122

remark	
GL-1	8mm HS+12AIR+10mm Temp
GL1a	8mm HS+12AIR+12mm Temp
GL-5	12mm Temp

T3 A1: PE301-1

(GLASS ID)

Tower 3 Flat B6 Floor: 3,5-12,15-23, 25-33, 35-43, 45




#	Type	Size: W * H	
		W	H
1	GL-1	614 mm x	840 mm
11	GL-1	614 mm x	1105 mm
23	GL-1	561 mm x	1105 mm
28	GL-1	561 mm x	840 mm
29	GL-1	1811 mm x	2005 mm
33	GL-5	570 mm x	122 mm
37	GL-5	397 mm x	122 mm

T3 B6: PE301-2

remark	
GL-1	8mm HS+12AIR+10mm Temp
GL1a	8mm HS+12AIR+12mm Temp
GL-5	12mm Temp

(Glass ID)

Tower 3 Flat B10 Floor: 3,5-12,15-23, 25-33, 35-43, 45




T3 B10: PE302-1

#	Type	Size: W * H	
		W	H
1	GL-1	614 mm x	840 mm
11	GL-1	614 mm x	1105 mm
16	GL-1	1569 mm x	2005 mm
33	GL-5	570 mm x	122 mm

remark	
GL-1	8mm HS+12AIR+10mm Temp
GL1a	8mm HS+12AIR+12mm Temp
GL-5	12mm Temp

Tower 3 Flat B1 Floor: 3,5-12,15-23, 25-33, 35-43, 46 (Glass 1D)




T3 B1: PE302-2

#	Type	Size: W * H	
		W	H
1	GL-1	614 mm	840 mm
11	GL-1	614 mm	1105 mm
3	GL-1	661 mm	1105 mm
4	GL-1	661 mm	840 mm
29	GL-1	1811 mm	2005 mm
33	GL-5	570 mm	122 mm
34	GL-5	497 mm	122 mm

remark	
GL-1	8mm HS+12AIR+10mm Temp
GL1a	8mm HS+12AIR+12mm Temp
GL-5	12mm Temp

(GLASS ID)

Tower 3 Flat B1 (45/F only)




#	Type	Size: W * H	
		W	H
1	GL-1	614 mm	840 mm
7	GL-1	614 mm	1405 mm
13	GL-1	661 mm	1405 mm
4	GL-1	661 mm	840 mm
32	GL1a	1811 mm	2305 mm
33	GL-5	570 mm	122 mm
34	GL-5	497 mm	122 mm

T3 B1(45/F): PE302-2

remark	
GL-1	8mm HS+12AIR+10mm Temp
GL1a	8mm HS+12AIR+12mm Temp
GL-5	12mm Temp

Tower 3 Flat B11 Floor: 3,5-12,15-23, 25-33, 35-43, 45 (GLASS ID)



#	Type	Size: W * H		
		W	H	H
1	GL-1	614 mm	x	840 mm
11	GL-1	614 mm	x	1405 mm
17	GL-1	729 mm	x	2005 mm
33	GL-5	570 mm	x	122 mm

T3 B11: PE303-1

remark	
GL-1	8mm HS+12AIR+10mm Temp
GL1a	8mm HS+12AIR+12mm Temp
GL-5	12mm Temp