



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4485/22

修改版次：-

工程編號：J857

工程名稱：啟德 6552

工程項目：回覆質檢部質量檢驗報告

收件人：生統

發件人：Nero HO

日期：21/03/2022

□要求提供 / □確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

經施哥和細佬(阿偉)討論後，回覆見附件

請在_____前完成上列要求。

附：

1 + 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

Hk 0448 / 22

發件人簽署：hu

項目經理簽署：[Signature]

质量检验报告

Quality Inspection Report

版次: 0 表格 MD-08

REPORT NO. 质量检验报告编号: QIR-857-22-003

PROJECT NO. 工程编号: J-857 PROJECT NAME 工程名称: 启德 6552

DRAWING NO. 物料编号/图号: _____ INSPECTED BY 质检员: 霍柱登

N. C.REP.NO. 不合项目报告编号: _____ REPORT DATE 报告日期: 2022.03.19

LOT QTY. 总数量: 42 件 PPROVAL BY 核准人: 王良

SAMPLING 抽样标准: QCWI-11 APPROVAL DATE 核准日期: 2022.03.19

CONCLUSION 结果: UNACCEPTABLE 不接受 ACCEPTED ON DEVIATION 降级收货
 处理要求:

由施哥决定是否降级采用。 To: 王良
 可降级使用 21/3

检验工序编号:QR 其它-857-22-001	抽查		次品		次品比率
	序号	数量	严重	轻微	
E I 编号: EI/4421 A		42	42		100%
项目名称: 挂码					
次品详细描述及图示: 图号: X86096-P01R 21 个 X86096-P01L 21 个					
外加工挂码	导致质量事件原因 (由发生质量事件原因部门填写)				
起牙: 图纸要求以 34mm 为尖点向两边均分, 实偏差 2MM	跟进结果:				
<input type="checkbox"/> 另有附页说明	<input type="checkbox"/> 图纸	<input type="checkbox"/> 相片			

分发: 叶先生 统筹部-黄瑛梅 采购部 (罗小姐) 技术部 ()
 质量指导 生产部-邱秉安 项目经理 (施哥) 其它 (仓库: 陈进华)
 供货商-公司名称: 铭晶