



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5119 / 22

修改版次：F

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：Glass Cladding 地盆用配件

收件人：林哥

發件人：Ant Yeung

日期：18/05/2023

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

**F:** 按判頭在船工作需要，六角頭自鑽 能減少掉失螺絲地盆所需增加。未出貨的改做六角頭。  
已出貨的不改

**E:** 按地盆所需增加，#3 加訂 3000 粒 / #4a (80 長) 加訂 2000 粒

**E:** 拆圖部：請全面覆核 Glass cladding 配件 BM 用量

**D:** 早前 拉爆 M10 只訂一半數量 90mm 長，現用 M10 x 110 mm 長，放行餘數 (新增#5a)  
拉爆 M10 總用量為 14600 粒

**D:** M8 x 75mm 露牙不足需要 M8 x 85mm (新增#4a) (優先數量 400 粒)

謝謝

請在 2023.05.20 前完成上列要求。

附：頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |                                |                              |                               |                              |                                |                              |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 |                                |                              |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他    | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：


- |                              |                              |                               |                              |   |                              |   |                              |    |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 | 積哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部            | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他                 | <input type="checkbox"/> 連附件 |    |

傳遞編號：

HK / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-858	計算: WCM	日期: 2023-05-18	送呈: Jason哥
地盤名稱: 康城11期		核對:	日期:	副本:	
項目類別: Glass Cladding单元		批准:	日期:		
BM編號: 858-CW-M01-S-HP04					
A/C Code: EI5119 F					
此BM依據第7版施工圖大樣計算					

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M5 x20mm圓頭機絲	SS 316	18704	296	19000	粒	修Glass Cladding 橫向鐵槽上下螺絲用
2	F 修改	未出貨地盆改做六角頭		M5.5 x25mm六角頭自鑽	SS 316	19696	404	20100	粒	修Glass Cladding 企身邊框修向錢件
2A	c 新增		不能改	M6.3 x25mm圓頭自鑽	SS 316	10707	393	11100	粒	修Glass Cladding 橫身邊框修向錢件
3	E 增加	牙長=全牙	M8x30 mm	六角頭螺絲配1平1彈1螺帽	A4-70	16918	82	17000	粒	修Glass Cladding 企向鐵碼與牆身鐵碼, 修鐵件接駁片
4		牙長=全牙	M8x75mm	六角頭螺絲配1平1彈1螺帽	A4-70	1964	36	2000	粒	修Glass Cladding 企向鐵槽與牆身鐵碼, 修鐵件接駁片
5	已訂	避免石矢出入	M10x90mm	拉爆螺絲 (Hilti HST3-R)	不秀鋼	7270	30	7300	粒	修Glass Cladding 牆身鐵碼, 間距850C/C
5a	D 新增		M10x110mm	拉爆螺絲 (Hilti HST3-R)	不秀鋼	7270	30	7300	粒	修Glass Cladding 牆身鐵碼, 間距850C/C
4a	E 增加/更正長度	牙長=全牙	M8x80mm	六角頭螺絲配1平1彈1螺帽	A4-70	3964	36	4000	粒	修Glass Cladding 企向鐵槽與牆身鐵碼, 修鐵件接駁片