



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5245 / 23

修改版次：0

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：Glass Cladding 大貨 加工圖修改

收件人：生統

發件人：Paul Wong

日期：07/07/2023

要求提供 / 確認 事項：

內容：

→ O: 因為發現夾角碰口不是直角及需要開避位，現修改加工圖。

N: 附上(T2 & T3 9F)散出型材開料單。

M: 因應增加可使用 Tolerance，改 glass cladding 耳仔

25 隙位 45mm 耳仔改 35mm 耳仔

15 隙位 35mm 耳仔改 28mm 耳仔

生統: 預算 T1, T2, T3 22/F Glass Cladding 以上開始修改。

(拆圖 EI: EI6277)

L: 因生產工藝要求，現將背板螺絲方向更改。(過孔和鎖緊孔互相調換)。

修改後，鋁背板等於鎖緊孔。

需配合 EI5244 的鋁背板批次同步一併修改。(第十一批 T1 31/F-35/F 開始)。

(拆圖修改 EI 為 EI6108)

K: 鋁料加工圖 GC-24：在 T3 使用玻璃時，玻璃編號是 GL03-120

請通知生產部留意

J: 附上以下開料單 (T1 41-58/F), (T2 41-62/F), (T3 41-62/F)，共 14 份，請安排生產。

請在 2023.07.10 前完成上列要求。

分發東莞各部門：


()生產技術總監口連附件 (✓)技術部 連附件 ()生產部 口連附件 ()機械設計部口連附件
()採購部 口連附件 (✓)生產統籌部連附件 (✓)小羅&清 連附件
()質檢部 口連附件 ()會計部 口連附件 ()報關組 口連附件 ()其他 _____口連附件

分發香港各部門：

()行政部口連附件 ()會計部口連附件 ()統籌部口連附件 ()工程部地盤 口連附件 積哥
()採購部口連附件 ()QS 部 口連附件 ()維修部口連附件 ()其他 _____口連附件

傳遞編號：

HK1521 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：