



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5415 / 22

修改版次：

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：幕牆 有關 X86307 的質量問題

收件人：生統 / 王良

發件人：Ant Yeung

日期：02/12/2022

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

X86307 用興發色差儀量度，X86307 玫瑰金色是合格的，請照收貨，使用。

請在 2022. 12.02 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

分發東莞各部門：

- |                                                                                 |                                                                                   |                                                              |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件                    | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件                         | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件        |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件                       | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 |                                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件                         | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 其他 <u>水洪</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

連附件 檯

分發香港各部門：

- |                                                           |                                                            |                                                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件      |

傳遞編號：

HK 2151 / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：

質量檢驗報告 Quality Inspection Report

版次: 0 表格 MD-08

REPORT NO. 質量檢驗報告編號: QIR-858-22-019

PROJECT NO. 工程編號: J-858 PROJECT NAME 工程名稱: 日出康城 11 期

DRAWING NO. 物料編號/圖號: \_\_\_\_\_ INSPECTED BY 質檢員: 霍柱登 朱艳芬

N.C.REP.NO. 不合項目報告編號: \_\_\_\_\_ REPORT DATE 報告日期: 2022.12.01

LOT QTY. 總數量: 39 件 APPROVAL BY 核準人: 王良

SAMPLING. 抽樣標準: QCWI-11 APPROVAL DATE 核準日期: 2022.12.01

CONCLUSION 結果:  UNACCEPTABLE 不接受  ACCEPTED ON DEVIATION 降級收貨  
 處理要求:

檢驗工序編號: QRA-858-22-097	抽查		次品		次品比率
	序号	数量	严重	輕微	
E I 編號: <b>EI/4812/B</b>					
項目名稱: 幕牆		14	14		100%
次品詳細描述及圖示: 材質: 均为 6063-T6 色号: 均为 ECD3X10100S-XF1 (玫瑰金色) X86307 横外饰线 L=5550mm 来货: 39 支 来货型材喷涂表面露底, 实测: 27.2~32.4 角度超标, 要求: 91.6°, 实测: 90° 44' ~91° 色差偏差, 实测: +1.9~3.3ΔE 14 支					
導致質量事件原因 (由發生質量事件原因部門填寫) 興發色差像合格的铝料 照收 2/12/2022					
跟進結果:					

另有附頁說明  圖紙  相片

分發:  葉先生  統籌部-黃瑛梅  採購部 ( 羅小姐 )  技術部 ( )

質量指導  生產部  項目經理 ( 胡哥 )  其它 ( 倉務-陈进华 )

供應商-公司名稱: 兴发-Frankie、 冼礼煊先生、 黎偉楷先生



