



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5466 / 22

修改版次：D

以此為準

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 單元件修改方案

收件人：生統 / 王良 / 青哥

發件人：Helen Chak

日期：17/12/2022

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

**D 版:** 已和青哥協調，T2 單元件等不及王良建議後最新的修改加工圖，照按現時的加工圖生產上生產線，在過年前才能加工到一批單元出來。將來有新加工圖，才按新加工圖生產，謝謝!

**C 版:**

1. 經胡哥及王良建議，需修改排氣孔做法，詳情請見後頁;
2. 未生產的單元，請按後頁修改唧膠背板方法。

**B 版:** 現確認氣孔做法，詳情請查閱後頁。

**A 版:**

1. 因單元幕牆雙裝飾條那款，主企(X86273-12 等)與玻璃骨(X86305-02 等)的安裝孔尺寸有偏差，導致需要安裝人員自行配孔才能完成安裝，請廠的拆圖部幫忙檢查此類加工圖並修正過來，以便後續的生產能順暢，詳情請見後頁

2. 夾巴位置由 18.5 改為 20.5;

3. 轉角窗玉不能開關，需重新拆圖;

請在單元件做出以下修改，方便單元件排水:

1. 扣蓋避位取消(橫向)

2. 加開避位(企向)

3. 加開氣孔

詳情請見後頁，謝謝!

請在 2022.12.15 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件                    | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件                          | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件                              |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件                       | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件                         | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件                          | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>水洪</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <u>積哥</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件                                |

傳遞編號：

HK 2302 / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：

*(Handwritten signatures)*