

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號 : EI / 6307/23 修改版次 :
 工程編號 : J - 858 工程名稱 : 將軍澳日出康城 11
 工程項目 : 幕牆 拆圖修改 地盆用鋁板-鋁角修改 現場安裝困難 (減 3mm)
 收件人 : 生統 / 拆圖 發件人 : Ant Yeung 日期 : 05/06/2023

要求提供 / 確認 事項 :

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容 :
位置: 逢 Glass Cladding 碰幕牆的鋁板,
因公差不足和膠條槽阻, 地盆現場的安裝困難, 。
請拆圖修改, 未生產的鋁板要修改。

碰幕牆的一方鋁板的鋁角減 3mm

此鋁板原 EI 為 EI-5635

請在 2023.06.08 前完成上列要求。

附: 頁

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門 :

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門 :

- | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文_積哥 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號 :


HK 1266 / 23

發件人簽署 :

項目經理簽署 :

2023.6.8

1842 22.5135



连 Glass Cladding 强幕墙的金属接口

一边的金属角环 3mm

此边球 3mm

因此侧有障碍，导致
增加左右公差
放入角环，每

角环 3mm