



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9445 / 26 修改版次：

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：趟門 鋁窗 補 13 件玻璃 小業主單地盤用 (第 17 批)

收件人：Maggie

發件人：Jason

日期：20/02/2026

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

由於小業主單崩花，需要更換玻璃，請按玻璃 BM 生產玻璃，共 13 件 送地盤。

1. 窗依原 EI 5299, EI 5307 尺寸補，趟門依原 EI 6342, EI 6343, EI 6344

2. 玻璃標籤請註明樓層，座。

3. 按瓊姐 資料

謝謝

請在 2026. 03. 19 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |                                |                              |                               |                              |                                   |                              |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部    | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 |                                   |                              |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |   |   |                               |                              |                              |                              |   |   |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部            | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 瓊姐 _____ | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____         | <input type="checkbox"/> 連附件            |

傳遞編號：

HK / 26

發件人簽署：

項目經理簽署：

序號	EI	項目	座	樓層	單位	作數	玻璃編號	W (mm)	H (mm)	厚度(mm)	Letter	
254	EI 9445	趟門	T1	56/F	BF	1	GL01-61	1017	2374	10mm Low EI(SST) clear heat strengthened glass +12A +12mm clear tempered glass(mask) (R20220114001)	門玉	
255	EI 9445	趟門	T2	46/F	AG	1	GL01-61	1017	2374	10mm Low EI(SST) clear heat strengthened glass +12A +12mm clear tempered glass(mask) (R20220114001)	門玉	
256	EI 9445	窗	T3	27/F	AB	1	HG11-01	604	1272	TG11:6mm THK TEMPERED GLASS (R20220401057)	AB廚	
257	EI 9445	趟門	T3	57/F	BB	1	GL01-64	945	2525	10mm Low EI(SST) clear heat strengthened glass +12A +12mm clear tempered glass(mask) (R20220114001)	門玉	
258	EI 9445	趟門	T3	48/F	AB	1	GL01-58	978	2525	10mm Low EI(SST) clear heat strengthened glass +12A +12mm clear tempered glass(mask) (R20220114001)	門玉	
259	EI 9445	趟門	T3	46/F	BE	1	GL01-61	1017	2374	10mm Low EI(SST) clear heat strengthened glass +12A +12mm clear tempered glass(mask) (R20220114001)	門玉	
260	EI 9445	趟門	T3	46/F	AF	1	GL01-61	1017	2374	10mm Low EI(SST) clear heat strengthened glass +12A +12mm clear tempered glass(mask) (R20220114001)	門玉	
261	EI 9445	窗	T3	45/F	AB	1	HG11-01	604	1272	TG11:6mm THK TEMPERED GLASS (R20220401057)	AB廚	
262	EI 9445	趟門	T3	42/F	AE	1	GL01-61	1017	2374	10mm Low EI(SST) clear heat strengthened glass +12A +12mm clear tempered glass(mask) (R20220114001)	門玉	
263	EI 9445	窗	T3	32/F	BD	1	YG11-01	759	384	TG11:6mm THK TEMPERED GLASS (R20220401057)	BD廚	
264	EI 9445	趟門	T3	21/F	AE	1	GL01-61	1017	2374	10mm Low EI(SST) clear heat strengthened glass +12A +12mm clear tempered glass(mask) (R20220114001)	門玉	
265	EI 9445	趟門	T3	17/F	AE	1	GL01-61	1017	2374	10mm Low EI(SST) clear heat strengthened glass +12A +12mm clear tempered glass(mask) (R20220114001)	門玉	
266	EI 9445	趟門	T3	15/F	BA	1	GL01-61	1017	2374	10mm Low EI(SST) clear heat strengthened glass +12A +12mm clear tempered glass(mask) (R20220114001)	門玉	
<b>補玻璃總數 13</b>												
	GL01	=	10mm THK HEAT STRENGTHEN GLASS (OUTSIDE) W/LOW-E COATING ON SURFACE 58T #2 + 12 mm AIR SPACE + 12mm THK CLEAR TEMPERED GLASS(INSIDE) IGU (R20220114001)									
	YG09 / HG09	=	6mm THK HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS+1.52mm MILKY WHITE PVB +6mm LOW IRON THK HEAT STRENGTHENED CLEAR GLASS (R20220414034)									
	YG11 / TG11	=	TG11:6mm THK TEMPERED GLASS (R20220401057)									
	TG12	=	TG12:8mm THK CLEAR TEMPERED GLASS + 12 mm AIR SPACE + 8mm THK CLEAR TEMPERED GLASS									

畫化 ABC'D

Updated: 20/12/2026

Item	T1-T3	Floor	Zone	Unit	到貨情況	Description	尺寸	數量	Remark Defect	責任
16	T1	56	B	F	未發單	總門門玉	1017 x 2374	1	內全花	B
32	T2	46	A	G	未發單	總門門玉	1017 x 2374	1	Goodwill	D
78	T3	27	A	B	未發單	廚房窗	604 x 1272	1	多崩	A
108	T3	57	B	B	未發單	總門門樓	945 x 2525	1	內外花	B
128	T3	48	A	B	未發單	總門門樓	978 x 2525	1	全花	B
134	T3	46	B	E	未發單	總門門玉	1017 x 2374	1	內崩	B
135	T3	45	A	F	未發單	總門門玉	1017 x 2374	1	外崩花	B
141	T3	45	A	B	未發單	廚房窗	604 x 1272	1	內花	B
146	T3	42	A	E	未發單	總門門玉	1017 x 2374	1	外崩內花	B
157	T3	32	B	D	未發單	廚房窗	759 x 384	1	外花	A
162	T3	21	A	E	未發單	總門門玉	1017 x 2374	1	外崩	B
167	T3	17	A	E	未發單	總門門玉	1017 x 2374	1	外崩	B
172	T3	15	B	A	未發單	總門門玉	1017 x 2374	1	外崩深花	A

Updated: 20/2/2026

Remark Defect	責任
外崩花	A
外崩花	A
外崩花	A
外崩花	A
內深崩, 外深崩	A, B
外崩花	A
外深崩	A
外崩花	A
內邊花	B
外崩	A
外崩	A
外崩	A
外崩	B
內全花	B
外全花	A

A	Midi / Polyfair / Gammon
B	Gammon / Sino / Other Internal Contractors
C	Midi - Factory Defects / Workmanship
D	Goodwill

在地盤	130
未到貨	130
未落單	53

(另有20件窗仔備用玻璃會出貨)